



Zákazka : 430014

Názov zákazky : [Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa](#)

Obstarávateľ : Slovenské národné múzeum

Zaevidovali sme [otázku](#) k zákazke [430014 Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa](#).

Dátum
podania : 04.03.2021 15:54:53

Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Dátum: 04.03.2021

SO.01 - románsky palác

1. Prosím o doplnenie frakcie kermazitu, na násyp v podlahe P 01-1.

Odpoveď:

Nakoľko je potrebné dosiahnuť čo najlepšiu pevnosť podkladu-násypu v skladbe podlahy, bude to závislé od hrúbky násypu, preto je potrebné kombinovať frakcie tak, aby bolo možné ich čo najlepšie zhutniť.

2. Prosím o upresnenie položky výkazu výmer č. 50 v SO.01 a č. 53 v SO.02 – kód položky 9539412ST - dodávka a montáž stojanov pre hasiace prístroje. Jedná sa o voľne stojace stojany pre hasiace prístroje resp. stojany položené na zemi alebo stojany pre hasiace prístroje, ktoré sa kotvia na steny?

Odpoveď:

Text
otázky : Vzhľadom k tomu, že do pôvodných konštrukcií (stien) nie je prípustné ich kotviť, jedná sa o stojany, ktoré umožnia bezpečné/stabilné, ale zároveň mobilné uloženie hasiacich prístrojov na podlahe.

SO.02 – západné paláce s kaplnkou

1. Žiadame o vysvetlenie a upresnenie, v projektovej dokumentácii SO.02 – výkres č. 26 – REZ 02 – GG – NAVRHOVANÝ STAV je v skladbe S1 – navrhovaná skladba strechy a v detaily 21 uvedené, že na podhľad z dosák typu FERMACELL 12,5 mm pôjde armovacia tkanina a tenkovrstvá omietka, to ale nesúhlasí s výkazom výmer, kde v položkách č. 207 – 208 je uvedené, že na podhľad ide papierová tapeta vystužená sieťkou. Preto žiadame o jasné definované skladby podhľadu po obvode kaplnky tapeta alebo omietka?

Odpoveď:

V det. č. 21 je uvedené:

PODHLAD - SÁDROVLÁKNITÉ DOSKY HR. 15 mm, SPOJE PRELEPIŤ PAPIEROVOU TAPETOU VYSTUŽENOU SKLOTEXTÍLNYM VLÁKNOM, NÁTER

Výkres č. 26, rez 02/ GG je uvedený podhľad : PODHLAD Z DOSÁK TYPU FERMACEL (prelepene tapetou a náter je už iba povrchová úprava)

Omietka je nesprávne uvedená len v rámci skladby K na výkrese č. 17, pôdorys 1. NP.

Záver: Povrchovú úpravu podhľadu bude tvoriť celoplošne vystužená papierová tapeta s náterom tak, ako to obsahuje výkaz výmer.

Zároveň upresňujeme, že sádrovláknitá doska typu Fermacel bude mať hrúbku 12,5 mm, ako je to uvedené vo výkaze výmer (nie 15 mm ako je to v popise v det. Č. 21).