

Legenda -4.NP					
č.m.	účel miestnosti	m²	č.m.	účel miestnosti	m²
	bytová časť - spoločné priestory	19,09		BYT č.3- dvojizbový	66,10
4.01	schodisko	9,01	4.15	chodba	7,72
4.02	chodba	10,08	4.16	spálňa	17,76
	bytová časť	155,65	4.17	komora	2,34
	BYT č.1- dvojizbový	53,11	4.18	kúpeľňa	3,96
4.03	chodba	4,87	4.19	WC	1,51
4.04	kúpeľňa a WC	5,87	4.20	kuchyňa	10,05
4.05	komora	0,85	4.21	obývacia izba	19,26
4.06	kuchyňa	6,91	4.22	balkón	3,50
4.07	obývacia izba	15,95		4.NP spolu	174,74
4.08	spálňa	15,66			
4.09	balkón	3,00			
	BYT č.2- jednoizbový	36,44			
4.10	chodba	4,57			
4.11	kúpeľňa a WC	4,30			
4.12	kuchyňa	8,40			
4.13	izba	15,67			
4.14	balkón	3,50			
Podlahy: dlažba					
Steny, strop: vápenné/ vápennocementová omietka					


VYSVETLIVKY

- 21VK-600/xxx ● OCEĽ. DOSKOVÝ RADIÁTOR KORAD VENTILKOMPAKT, prevedenie-výška/dĺžka
KRCM 1500.600 VYKUROVACÍ REBRÍK KORALUX RONDO CLASSIC-M, šírka.výška
TEPLÁ VODA 70/55°C, 0,3 MPa, potrubie AlPex, kotliňa-BS
TEPLÁ VODA 70/55°C, 0,3 MPa, potrubie AlPex, pripojenie radiátorov
- TPV VENTIL RADIÁTOROVÝ PRIAMY (súčasť radiátora)+TERMOSTAT. HL. DANFOS, KVAPALINOVÁ
H PRIPOJOVACIA ARMATÚRA RADIÁTOROV VENTILKOMPAKT, ROHOVÁ
HM KÚPEĽNÁ PRIPOJOVACIA ARMATÚRA ROHOVÁ, S TERMOSTATICKOU HLAVICOU
OV ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL RADIÁTOROVÝ
AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
VK PLNIACI A VYPÚŠŤACÍ KOHÚT, PN 1,0 MPa
① ČÍSLO STÚPACIEHO POTRUBIA

BS TLAKOVO ZÁVISLÁ BYTOVÁ STANICA DANFOS, TERMIX VMTD-F-I, s meračom tepla
Q_{uk}=10 kW, Q_{tuv}=33 kW, PN10/120°C, na zabudovanie, bez izolácie, s krytom,
V 810xS 610 x H 150 mm, pripojenie UK3/4", 20kg, 230V, 200W

POZNÁMKY

- PRÍPOJKY K RADIÁTOROM Ø16x2.
- RADIÁTORY PRIPÁJAŤ NA ROZVOD UK ZO STENY CEZ ROHOVÉ PRIPOJOVACIE ARMATÚRY.
- BYTOVÉ STANICE OSADIŤ DO INŠTALAČNÝCH ŠACHIET NAD WC.



te=-11°C

Hlavný inž. projektu	Zodpovedný projektant	Vypracoval	.
Ing.arch. D. Drgoňová	Ing. Kornel Janček	Ing. Kornel Janček	.
Investor	Obec Trebatice, Hlavná 247/107, 92210 Trebatice		
Miesto stavby	Trebatice, Hlavná 240/89		
Názov stavby	Polyfunkčný dom s nájomnými bytmi Trebatice ZDS Domu služieb-prestavba, prístavba a nadstavba		
Druh projektu	Vykurovanie	Zák. číslo	1680
Názov výkresu	Pôdorys 4.NP	Číslo výkresu	5

PIESTANY s.r.o.
Termoprojekt

Mudroňova 2, 921 01 Piešťany
+421337742869, +421903435560
termoprojekt@termoprojekt.sk