



UPOZORNENIE:

Uzemňovacie prívedy k zvodom bleskozvodu a HUS je nutné chrániť pri prechode do terénu (pôdy) v dĺžke min. 30 cm pod povrchom a min. 20 cm nad povrchom.

Na protikoróziu ochranu sa používajú napr. plastové antikorózne pásky hr. 1,2 - 1,3 mm.

Montáž podpier vedenia a kotvenia zachytávačov riešiť v súčinnosti s dodávateľom strešnej krytiny.

Skúšobné svorky pre skryté zvody osadiť vo výške 600mm nad terénom a označiť ich varovnými štítkami.

Vertikálne upevnenie zvodov previesť podľa STN 62305-3, tak aby nemohlo dôjsť k preskoku prúdu.

VYPRACOVAL: Ing. Ľubomír Škrípek	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ľubomír Škrípek
INVESTOR: Obec Čierne, 023 13 Čierne	
STAVBA: NOVOSTAVBA TELOCVÍČNE PRI ŽŠ ČIERNE OBEC ČIERNE okres ČADCA, parcela č. 18/4	STUPEŇ: RP
OBJEKT: SO 01 - ELEKTROINŠTALÁCIA	DÁTUM: 06/2019
OBSAH: UZEMENIE	FORMÁT: 2A4
	ZAK. ČÍSLO: 2019_5_08
	MIERKA: 1:150
	Č. V. 03

OBSAH TOHTO VÝKRESU JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A JEHO POUŽITIE NA INÉ AKO ZMLUVNÉ ÚČELY, JE PODMIENENÉ PÍSOBNÝM SÚHLASOM