

# PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

podľa STN 33 2000-5-51

## Zloženie komisie:

predseda:	Ing. Ľubomír ŠKRÍPEK	ELI
členovia:	Ing. Ján Krajčí	ZTI, UK
	Ing. arch. Ľubomír Zaymus	ARCH

**NÁZOV STAVBY:** NOVOSTAVBA TELOCVIČNE PRI ZŠ ČIERNE

**OBJEKT:** SO-01 ELEKTROINŠTALÁCIA

**ADRESA:** OBEC ČIERNE okres ČADCA, parcela č. 18/4

**INVESTOR:** Obec Čierne, 023 13 Čierne

**STUPEŇ PD:** Projekt pre realizáciu stavby

## Podklady pre určenie vonkajších vplyvov:

- projekt stavebnej časti a predložené využitie jednotlivých priestorov
- STN 33 2000-5-51

## Popis technológie a zariadení, vlastností médií a látok

Elektroinštalácia v priestoroch budovy určenej na šport, v ktorej na nenachádza viac ako 250 ľudí v jednom priestore, svetelné a zásuvkové rozvody.

## Zoznam miestností a ich účel:

Objekt obsahuje nasledovné druhy priestorov:

- a) vnútorné priestory: všetky priestory mimo uvedených samostatne
- b) vnútorné priestory: umývárň, sprcha
- c) vnútorné priestory: technická miestnosť
- d) vonkajšie priestory: vstupy do objektu
- e) vonkajšie priestory: strecha

## Rozhodnutie:

Na základe predložených podkladov a na základe STN 33 2000-5-51, stanovuje komisia vonkajšie vplyvy takto:

- a) platia štandardné vonkajšie vplyvy kategórie II: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1 AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.
- b) platia vonkajšie vplyvy: AA5, AB5, AC1, AD2, AE1 AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 + umývací priestor a zóny 0-1-2-3 podľa STN 33 2000-7-701
- c) platia štandardné vonkajšie vplyvy kategórie II: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1 AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.
- d) platia štandardné vonkajšie vplyvy kategórie V: AA7, AB7, AC1, AD2, AE1 AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AR2, AS1, AT1, AU1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.
- e) platia štandardné vonkajšie vplyvy kategórie VI: AA8, AB8, AC1, AD4 (z dažďa), AE1 AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AR2, AS1, AT1, AU1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

## Zdôvodnenie:

Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností

V Žiline dňa 13. 3. 2016

.....  
podpis predsedu komisie