



REZ  
Mierka 1:100

## LEGENDA MATERIÁLOV:

	SENDVIČOVÝ PANEL S IZOLÁCIOU Z PUR PENY HR. 100 A 120MM
	PRIEČKA ZO SENDVIČOVEJ KONŠTRUKCIE RIGIPS 3.40.03
	- SÁDROKARTÓNOVÁ DOSKA 12,5MM
	- MINERÁLNA IZOLÁCIA HR. 75MM
	- CW PROFIL 100MM
	- SÁDROKARTÓNOVÁ DOSKA 12,5MM

## LEGENDA OZNAČENIA:

	ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE SMERU
	ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE VÝCHODU
	OZNAČENIE JEDNOTLIVÝCH STRÁN STAVBY
	HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU (POŽIARNA DELIACA KONŠTRUKCIA)
	HRANICA ODSTUPOV POŽIARNEHO ÚSEKU
REW15 REI15	POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE
REI15 	POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPU
292,90 m <sup>2</sup>	CELKOVÁ PLOCHA POŽIARNEHO ÚSEKU
	PRÁŠKOVÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ
	NÚDZOVÉ OSVETLENIE

Projektová dokumentácia je spracovaná len pre účel vydania stavebného povolenia!  
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa § 21, odst.d., zákona č.383/1997 Z.z.!

Hlavný projektant:	Ing. KIS František		
Zodpovedný projektant:	Ing. GÓDÁNY Ildikó - č.osvedčenia: ŠPO 11/2020		
Vypracovala:	Ing. GÓDÁNY Ildikó-TZB-POŽIAR-Projekt, Čalovská 18, 930 28 Okoč		
Stupeň PD: PROJEKT NA SP	NÁZOV STAVBY:  <b>STOLNOTENISOVÁ HALA</b>  PROFESIA: <b>PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY</b>	OBSAH: <b>Rez</b>	
Formát: 2xA4			
Dátum: 10/2020			
Investor:	OBEC VYDRANY	Mierka:	Číslo výkresu:
Miesto stavby:	Vydrany, k.ú.: Vydrany p.č.:810/2, okres Dunajská Streda	1:100	PBS-03