

Žiadosť o vysvetlenie č.2 - odpoveď

Otázka č. 1:

V technickej dokumentácii sa uvádza, že atletický povrch Spray Coat aj Sandwich musia splnať:
Športový povrch musí splniť všeobecne náležitosti:

- a) certifikáciám IAAF
- b) certifikáciám podľa EN 14 877

zároveň je navrhnutá pod tieto povrchy

Vonkajší SYSTEM PODKLADNEJ VRSTVY NA ZJ polyuretánové, kameniva a
Gumového SBR granulátom, VODOPRIEPUSTNÝ. Celková hrúbka 35mm, Farebná

Riešenie nie je

Použitím: CONIPUR ET Alebo POLYTAN ET

Bohužiaľ certifikáciu IAAF alebo novo WA nemožno získať na takto navrhnutom systéme.

Aby povrchy spĺňali parametre v zadani musí byť miesto gumové podložky asfalt

Aktuálne navrhnuté riešenie nikdy nesplní požadované parametre

Žiadame o vyjadrenie ako postupovať, čo je potrebné naceniť ?

Bude verejný obstarávateľ meniť projektovú dokumentáciu ?

Bude požadovať VO zrealizovať dielo podľa dodanej projektovej dokumentácie ?

v prípade ak áno nebude možné dodať certifiát IAAF/WA !

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Certifikát IAAF na športový povrch sa vzťahuje len na samotný športový povrch a nerieši podkladné vrstvy.

Podkladné vrstvy resp. podklad ako je ET podložka sa vzťahuje len na športový povrch pre viacúčelové ihriská.