

Všetkým známým zájemcom

**VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:**

**Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.**

**IČO: 36485250**

**Hraničná 662/17**

**058 89 Poprad**

**Vec: Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 16.04.2021**

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: „**DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA**“, publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 200/2020 dňa 24.09.2020 pod značkou 33074 – MSP. Pre otázky predkladá verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia:

Otázky a odpovede – žiadosť o vysvetlenie:

**1.**

Vo výkazoch výmer sa nachádzajú položky Presun hmôt, ktoré sú počítané ako percento ceny z daného dielu. Vo výkazoch výmer je táto prirážka nesprávne zadaná v časti množstvo – je tam vzorec pre súčet z celkovej ceny jednotlivých položiek daného dielu, ale nie je predelený /100. Výkaz výmer nie je dovolené upravovať ani iným spôsobom pozmeňovať znenie alebo poradie položiek. Na základe podmienok zadávateľa žiadame o opravu vzorca týchto položiek:

SO 04 – pol. 28.29

SO 07 – pol. 33.34

SO09 – opraviť zacyklený odkaz vo vzorci

SO 10 – pol. 44,45; 23,24

SO 11 – pol.26,27

SO12 – pol. 21, 22

SO 15.2 – pol. 28,29

SO16.2 – pol. 23,24; 17,18

**Odpoveď**

Verejný obstarávateľ skontroloval všetky predmetné položky a potvrdzuje správnosť výkazov výmer vrátane vzorcov a percentuálnych hodnôt uvedených v daných bunkách.

Napr. v SO-04 v riadku 28 bunka v stĺpci "E" (množstvo) vyjadruje súčet cien položiek 22 až 27 nad ňou, bunka v stĺpci "G" (cena) vyjadruje z množstva v stĺpci "E" 0,9%, čo je vyjadrené vo vzorci v bunke "G" tak, že dané množstvo je násobené číslom 0,009.

V riadku 29 v stĺpci „E“ sa preberá množstvo z riadku 28, ktoré je v stĺpci „G“ násobené hodnotou 0,0055, čo je 0,55%.



To znamená, že delenie /100 nie je potrebné.

Principiálne to isté platí aj pre ostatné dopytované položky, len sú pri nich použité iné percentá.

**SO-09:**

Verejný obstarávateľ vymazal zacyklený odkaz vo výkaze výmer objektu SO-09 v riadku 15 – vid' prílohu. Ostatné výkazy výmer ostávajú bez akejkoľvek zmeny.

2.

Obraciame sa na obstarávateľa ako zaznelo vo vysvetlení zo dňa 13.04.2021 bod 12 – či by nezávil a poskytol výkazy výmer v kompletnej forme.

**Odpoveď**

**Ako sme už vysvetlili, verejný obstarávateľ neposkytne duplicitne kompletný výkaz výmer.**

V Považskej Bystrici, 16.04.2021

Mgr. Peter Potecký

Splnomocnená osoba

