



Sieťe					
Pol.	Ks	Označenie sietí	Dĺžka [m]	Šírka [m]	Hmotnosť [kg]
1	70	KH 30	1.500	2.000	931.00
2	300	KH 30	3.000	2.000	7980.00
3	8	KH 30	2.132	2.000	151.22
4	120	KH 30	3.000	1.000	1596.00
5	8	KH 30	2.811	2.000	199.39
6	8	KH 30	1.500	1.187	63.13
7	8	KH 30	3.000	1.087	115.68
8	8	KH 30	1.500	1.662	88.42
9	8	KH 30	1.660	1.076	63.35
10	8	KH 30	1.631	1.817	105.11
11	32	KH 30	3.000	1.015	431.98
12	24	KH 30	3.000	1.985	633.66
13	8	KH 30	1.228	1.861	81.06
14	8	KH 30	1.268	1.718	77.30
15	8	KH 30	2.085	2.000	147.89
16	8	KH 30	1.708	2.000	121.14
17	8	KH 30	1.443	1.986	101.63
18	8	KH 30	2.968	2.000	210.51
19	8	KH 30	2.619	2.000	185.77
20	8	KH 30	1.500	1.284	68.29
21	8	KH 30	3.000	1.354	144.09
22	2	KH 30	2.006	2.000	35.57
23	2	KH 30	1.611	2.000	28.57
24	2	KH 30	1.834	1.855	21.94
25	2	KH 30	2.941	2.000	52.16
26	2	KH 30	2.554	2.000	45.29
27	2	KH 30	3.000	1.794	47.73
28	2	KH 30	1.500	1.847	24.57
29	2	KH 30	3.000	1.769	47.05
30	2	KH 30	3.000	1.361	36.19
31	4	KH 30	3.000	1.821	96.90
32	4	KH 30	1.282	0.956	21.74
33	4	KH 30	3.000	1.414	75.24
34	4	KH 30	3.000	1.599	85.04
35	2	KH 30	1.821	1.900	30.68
36	2	KH 30	1.611	1.749	24.97
37	2	KH 30	1.500	1.949	25.93
38	2	KH 30	1.569	1.105	15.36

Celková hmotnosť [kg]: 14211.55

Výkaz výstuže vrátane tvaru prútov

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. dĺžka [m]	Tvar prúta s popisom (bez mierky)	Celková dĺžka [m]	Hmotnosť [kg]
1	11954	6	0.75		8965.50	1990.34

Celková hmotnosť [kg]: 1990.34

SCHEMA

PREMER Ø

Øc15mm  
Øs15mm

ZAKRIVENIE D

4xø  
7xø

PORADIE VRSTVIE VÝSTUŽE

BETÓN: C20/25-XC2/30K1 C1 0.4-Dmax16-53

KRYTIE: 20 mm

OCEĽ: B500B

SIEŤE: B500B

PROJEKTOVANIE A DIAGNOSTIKA STAVIEB

HIP: ING. ARCH. PETER LÉNYI

ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ KRAMÁČIK

VYPRACOVAL: ING. JOZEF KVASNIAK

INVESTOR: HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA, PRIMACIÁLNE NÁMESTIE 1

MIESTO STAVBY: NÁMESTIE SLOBODY, BRATISLAVA

NÁZOV PROJEKTU: REKONŠTRUKCIA FONTÁNY DRUŽBA

CORVUM s.r.o.

RAČIANSKA 71, 831 02 BRATISLAVA

corvum@corvum.sk

TEL.: +421 904 742 495

± 0.000: 150,986 m.n.m.

FORMÁT: A4 x 10

DÁTUM: 12/2020

ČASŤ PD: STATIKA

MIERKA: 1:50

STUPEN PD: RP

ZAKAZKOVÉ ČÍSLO: 18 014

REVÍZIA: 00

ČÍSLO: 10

V/S = 594 / 1050 (0.62m2)

Allplan 2020