

**„REKONŠTRUKCIA PALUBOVKY ŠPORTOVEJ HALY V PRIEVIDZI - SO 01 HRACIA
PLOCHA, PALUBOVKA“**

zverejnenej oznámením č. 16628 – WYP vo vestníku UVO č. 76/2021 zo dňa 26.03.2021 a následne
zverejnením korigenda (redakčnej opravy) č. 20377-IOX vo vestníku UVO č. 92/2021 zo dňa
21.04.2021.

V uplynulých dňoch sme zaznamenali zo strany záujemcov/uchádzačov k vyššie uvedenej zákazke a Súťažným podkladom otázku, ktorú Vám v rámci informačných povinností vo verejnom obstarávaní zasielame spolu s jej odpoveďou:

Otázka č. 1: Mali by sme otázku pre verejného obstarávateľa ohľadom športovej drevenej podlahy pre hraciu plochu. Obstarávateľ požaduje podlahu s konštrukčnou výškou od 140 – 160 mm a nášľapnou vrstvou z masívneho dreva hrúbky 22 mm. Chceli by sme sa opýtať či verejný obstarávateľ povolí predložiť do súťaže aj ekvivalent masívnej palubovky v podobe nášľapnej vrstvy hrúbky 21 mm z trojvrstvových veľkoplošných parkiet. Náš ponúkaný ekvivalent spĺňa všetky požadované technické podmienky. Má certifikát FIBA a je taktiež dostupný v požadovanom bukovom prevedení. Tento ponúkaný športový systém sa dá výškovo nadvihnúť tak aby spĺňal požadovanú konštrukčnú výšku. V prípade, že verejný obstarávateľ nepovolí nami navrhovaný ekvivalent, žiadame aby predložil návrh povoleného ekvivalentu.

Odpoveď: V rámci súťaže požadujeme predložiť takú systémovú konštrukciu podlahy, ktorá bude mať nášľapnú vrstvu z masívu hrúbky 22 mm a súčasne splní parametre a požiadavky predpísané v projektovej dokumentácii a súťažných podkladoch. Máme zato, že návrh ekvivalentného riešenia, ktoré bude spĺňať požadované parametre a požiadavky má predložiť uchádzač.

S pozdravom

Alena Macková
referentka pre verejné obstarávanie