ROZVODNÁ SIEŤ
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANNÉ OPATRENIE:
SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA STN 33 2000-4-41 čl.411
DOPLNKOVÁ OCHRANA:
PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD) STN 33 2000-4-41, čl.415

LEGENDA

- SVIETIDLO ZÁVESNÉ, TYP MODUS BAL OP 400 L, 230V AC, 40W
- SVIETIDLO STROPNÉ, TYP BRSB V2, 230V AC, 27W
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ, TYP EXIT 3W B, 230V AC, 3W
- SVIETIDLO STROPNÉ, TYP MODUS KSC 236, 230V AC, 2x36W
- SVIETIDLO STROPNÉ, TYP MODUS KSC 136 230V AC, 1x36W
- SVIETIDLO NÁSTENNÉ DO 60W, 230V AC, IP44
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ RAD. 1, PP, IP20
- DVOJITÝ SPÍNAČ RAD. 5, PP, IP20
- STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RAD. 6, PP, IP20
- DVOJITÝ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RAD. 5B (6+6), PP, IP20
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA S CLONKAMI, 2P+PE, PP, IP20
- JEDNOFÁZOVÝ KÁBLOVÝ PRÍVOD

POZNÁMKY

- VŠETKY SILOVÉ OBVODY V PRIESTORE PRÍZEMIA BUDÚ NAPOJENÉ Z ROZVÁDZAČA R4.1
- VYPÍNAČE BUDÚ INŠTALOVANÉ VO VÝŠKE 1,25m NAD ÚROVŇOU PODLAHY
- SILOVÉ OBVODY BUDÚ REALIZOVANÉ KÁBLAMI CYKY, VEDENÝMI POD OMIETKOU
- ZÁSUVKY VO VÝDAJNI STRAVY (NAD PRAC. DOSKOU) BUDÚ OSADENÉ VO VÝŠKE 0,3m NAD PRACOVNOU DOSKOU
- ZÁSUVKY V UMYVÁRNI BUDÚ OSADENÉ VO VÝŠKE 1,2m NAD PODLAHOU
- ZÁSUVKY V OSTATNÝCH PRIESTOROCH BUDÚ OSADENÉ VO VÝŠKE 0,3m NAD PODLAHOU

Zodpovedný projektant	Vypracoval:	Hlavný projektant
Štefan Házy	Štefan Házy	Ivan Kollár

Investor: Obec Batizovce Štúrová 29/2 , 059 35 Batizovce
Akcia:
MŠ BATIZOVCE - PRÍSTAVBA
Objekt: DSO 01.4 Elektroinštalácia a bleskozvod
Obsah výkresu:
ELEKTROINŠTALÁCIA PRÍZEMIE

Dátum: 03/2020
Číslo zákazky: 6/20
Účel: PSP | Formát: A3
Mierka: 1:100
Číslo výkresu: 01