

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 22

Dátum podania: 30.06.2021 14:36:43

Zverejnené: 30.06.2021 14:41:22

Otázka č. 1:

V zmysle predloženia Časového plánu výstavby (harmonogramu) žiadame o upresnenie bodu zo strany verejného obstarávateľa, či je potrebné predložiť podpísaný harmonogram ?

Odpoveď č. 1:

Časový plán výstavby (harmonogram) nemusí byť podpísaný.

Poradové číslo: 21

Dátum podania: 29.06.2021 13:48:38

Zverejnené: 30.06.2021 10:09:13

Otázka č. 1:

Obklad vonkajších schodov a krycie platne múrikov sú navrhnuté z umelokamenného pieskovca.

Otázka: Môže uchádzač zameniť umelokamenný pieskovec za pieskovec ?

Žiadame verejného obstarávateľa o špecifikovanie bodu.

Odpoveď č. 1:

Projektová dokumentácia je odsúhlasená KPÚ Trenčín, verejný obstarávateľ trvá na definovaných materiáloch tak, ako sú zachytené v projektovej dokumentácii.

Poradové číslo: 20

Dátum podania: 22.06.2021 10:30:09

Zverejnené: 25.06.2021 08:53:13

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer v časti: „2_A_Zadanie_Elektroinstalacie_upd_18062021“, kde odstránil pol. 55 montáž meracích krabíc bleskozvodu, ale pol. č. 117 dodávka materiálu vo výkaze výmer zostala. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 1:

Položka č. 117 bola odstránená z výkazu výmer.

Otázka č. 2:

Vo vysvetlení č.11 na otázku č.2 verejný obstarávateľ odpovedal, že kondenzačnú jednotku je možné dopraviť po schodoch. Nakoľko je vo výkaze výmer uvažované s presunom žeriavom (riadok EXCEL 178), žiadame verejného obstarávateľa o úpravu popisu položky vo výkaze výmer.

Odpoveď č. 2:

Presun žeriavom je súčasťou ceny za presuny hmôt. Je na rozhodnutí uchádzača, či ho do do sumy za túto položku zahrnie. V prípade, že postup zvolený uchádzačom, nevyžaduje použitie žeriavu, primerane to zohľadní v cene dotknutej položky.

Poradové číslo: 19

Dátum podania: 21.06.2021 16:15:40

Zverejnené: 21.06.2021 18:02:43

Otázka č. 1:

Môže uchádzač poslať cenovú ponuku v štruktúre podľa prílohy, nakoľko zo súťažných podkladov chýba celková rekapitulácia a objektová skladba?

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie.

Odpoveď č. 1:

Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku v štruktúre podľa prílohy súťažných podkladov číslo E.2 Výkaz výmer.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 18

Dátum podania: 21.06.2021 15:45:10

Zverejnené: 21.06.2021 18:02:43

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o spresnenie špecifikácie bodu v SP, v bode III.1.3), bod 1 b), či má reštaurátor splňať požiadavky v zmysle Zákona č. 200/1994 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, resp. jeho autorizáciu alebo postačí zapísanie reštaurátora do Komory reštaurátorov?

Ďakujeme.

Odpoveď č. 1:

Reštaurátor má spĺňať požiadavky podľa Zákona NR SR č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti ako autorizovaný reštaurátor so špecializáciou pre reštaurovanie kamenných polychrómovaných soch, kamenných arch. článkov, muriva a nadvažujúcich omietok v interieroch a ext. objektov historickej architektúry.

Poradové číslo: 17

Dátum podania: 21.06.2021 14:18:23

Zverejnené: 21.06.2021 18:02:43

Otázka č. 1)

V nadväznosti na odpoveď od VO zo dňa 18.06.2021, ktorá bola v znení:

Odpoveď č. 1:

Pokiaľ uchádzač ocení materiál, ktorý nie je uvedený v databáze Cenekon, uvedie kódy alebo označenia ekvivalentnej databázy, ktorá príslušný materiál obsahuje. Každú položku uvedenú vo výkaze výmer oceňuje uchádzač na základe nejakého cenníka respektíve nejakej databázy oceňovacieho softvéru alebo cenníka priamo výrobcu respektíve dovozcu.

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch uviedol požiadavku, doplniť do výkazu výmer kódy položiek a názvy výrobkov, ktoré hodlá uchádzač pri realizácii diela použiť.

Verejný obstarávateľ požaduje doplniť názvy výrobkov pre každý materiál respektíve výrobok uvedený vo výkaze výmer. Ak položka konštrukcie obsahuje aj materiál (pričom tento materiál nie je uvedený v samostatnej materiállovej položke), uchádzač má podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch povinnosť uviesť konkrétny názov výrobku.

chceme požiadať verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či sa dopĺňajú kódy položiek len pri materiálových položkách vo výkaze výmer alebo sa to týka všetkých položiek vo výkaze výmer?

V nadväznosti na Vašu odpoveď sa ďalej pýtame verejného obstarávateľa, že ako vyhodnotí všetky výkazy výmer, keď každý uchádzač môže uvádzať rôzne kódy položiek vo výkaze výmer, čo bude mať za následok nejednotnosť ponúk, teda neporovnateľnosť výkazu výmer/ponúk.

Odpoveď č. 1:

Uchádzač oceňuje **každú položku** uvedenú vo výkaze výmer na základe nejakého cenníka respektíve nejakej databázy oceňovacieho softvéru alebo cenníka priamo výrobcu respektíve dovozcu.

Výkaz výmer môže obsahovať rôzne kódy položiek podľa výberu výrobcu konkrétného uchádzača, avšak popis položky výkazu výmer zostáva jednotný.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 16

Dátum podania: 21.06.2021 12:23:24

Zverejnené: 21.06.2021 12:51:27

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o špecifikovanie bodu č. III.1.2) uvedeného vo Výzve na predkladanie ponúk, kde Verejný obstarávateľ uvádza a požaduje preukázanie ekonomických a finančných ukazovateľov likvidity 2. a 3. stupňa za posledné 3 účtovné obdobia.

V zmysle predloženia ukazovateľov likvidity je potrebné predložiť aj súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch za posledné účtovné obdobia, ktoré uvádza o svojej likvidite.

Vzhľadom na to, kedy uchádzač ešte nemá k dispozícii výkazy o majetku za hospodársky rok 2020, je v takomto prípade akceptovateľné zo strany verejného obstarávateľa predloženie ukazovateľov likvidity 2.stupňa a 3.stupňa, preukázanie súvah alebo výkazov o majetku za roky 2017,2018 a 2019?

Odpoveď č. 1:

Áno.

V prípade, že uchádzač má odklad daňového priznania za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk, predloží doklady (súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch) za posledné 3 účtovné obdobia za ktoré už účtovnú závierku uzatvorenú má a bezprostredne predchádzajú lehote na predkladanie ponúk, t. j. za roky 2017, 2018 a 2019.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 15

Dátum podania: 18.06.2021 09:39:32

Zverejnené: 18.06.2021 13:51:06

Otázka č. 1:

Vo výkrese zapojenia kotolne je navrhovaná tlaková expanzná nádoba 200l (pozícia č.4) a automatická plniaca armatúra (pozícia č. 15). Vo výkaze výmer však uvedené položky nie sú. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie, ak majú byť súčasťou obstarávania.

Odpoveď č. 1:

Položky boli doplnené do výkazu výmer.

Otázka č. 2:

Vo výkaze výmer v časti „Vykurovanie – nová montáž“ je uvedená položka č.34 „Montáž regulácie vrátane prepojovacieho vedenia“. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, čo by malo byť ocenené v tejto položke, keď montáž regulácie máme v položke č.24?

Odpoveď č. 2:

V položke č. 24 je potrebné oceniť montáž regulácie a **príslušenstva** ku kotlu a v položke č. 34 montáž regulácie vrátane **prepojovacieho vedenia**.

Otázka č. 3:

Vo výkaze výmer pri položkách s percentuálnou mernou jednotkou (napr. presun hmôt PSV prác,...atď), kde je nie je stanovené množstvo, máme ponechať ako nulovú, ale určíme jednotkovú cenu , alebo si množstvo môžeme doplniť podľa vlastných výpočtov aj s určením jednotkovej ceny. Žiadame verejného obstarávateľa o určenie spôsobu ocenenia takýchto prípadov.

Odpoveď č. 3:

V prípade položiek výkazu výmer s percentuálnou mernou jednotkou (napr. presun hmôt PSV prác atď.), kde nie je stanovené množstvo, môže uchádzač doplniť množstvo podľa vlastných výpočtov aj s určením jednotkovej ceny.

Oprava výzvy na predkladanie ponúk a doplnenie súťažných podkladov:

1.

Verejný obstarávateľ upravil požiadavku na preukazovanie ekonomického a finančného postavenia aj čestným vyhlásením namiesto súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch nasledovne:

V prípade, že uchádzač má odklad daňového priznania za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk, predloží doklady (súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch) za posledné 3 účtovné obdobia za ktoré už účtovnú závierku uzatvorenú má a bezprostredne predchádzajú lehote na predkladanie ponúk.

Celé aktuálne znenie požiadaviek na splnenie podmienok účasti bude uvedené v prílohe F.11 predmetných súťažných podkladov - Požiadavky na splnenie podmienok účasti.

2.

V súlade s vysvetleniami súťažných podkladov, ktoré sa týkajú prílohy E.2 súťažných podkladov - výkaz výmer, upravil verejný obstarávateľ súvisiace položky výkazu výmer.

Informácia k otváraní ponúk:

Otváranie ponúk sa bude konať dňa 25.06.2021 o 10:00 hod. on-line sprístupnením ponúk uchádzačom prostredníctvom IS EVO spíňajúceho požiadavky podľa § 20 ZVO (t. j. zabezpečujúceho integritu predložených ponúk použitého na predmetné verejné obstarávanie).

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 14

Dátum podania: 16.06.2021 16:18:50

Zverejnené: 18.06.2021 13:51:06

Otázka č. 1) V nadväznosti na otázku, ktorá bola zo strany uchádzača položená dňa 16.06.2021.

Otázka č.1) Na Výkrese E1.5 Pôdorys prízemí sú vynačené vonkajšie plochy SP a OCH. Okolo SP je vyznačený obrubník OBR.

Vo výkaze výmer je vykázaná plocha SP, ale nie je vykázaný obklad vonkajších schodov. Ďalej chýba vyznačený obrubník OBR a taktiež krycia platňa na bet.múriku, ozn.KP1, KP2.

Taktiež chýba z výkazu OCH- okapový chodník.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazov.

Nastáva oprava zo strany uchádzača v bode otázky v zmysle: Všetky prvky sa nachádzajú v oddieli 722.1 - Umelecko-remeselné a kamenárske práce.

Odpoveď č. 1:

Uvedené položky nechýbajú. Dlažba na ploche SP je vykázaná v pol. č. 12 SO1-2, platne okapového chodníka OCH sú vykázané v pol. č. 110 SO1-2 a obrubník spevnených plôch v pol. č. 111 SO01-2. Krycia platňa KP1 je vykázaná v pol. č. 108 a KP2 je vykázaná v č. 109 SO1-2.

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 16.06.2021 13:42:46

Zverejnené: 18.06.2021 13:51:06

Otázka č. 1:

Realizácia pieskovcovej dlažby podlieha

Stavebnému zákonu alebo

- Zákonu č 49/2002 Z.z o ochrane pamiatkového fondu ?

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie týchto údajov.

Odpoveď č. 1:

Nie je zjavné ako uvedená otázka súvisí s vypracovaním cenovej ponuky. Realizácia celého diela musí prebehnúť v súlade s oboma právnymi predpismi ako aj s ostatnou súvisiacou platnou legislatívou. Zároveň dielo bude zhotovené v zmysle právoplatného stavebného povolenia, ktorého súčasťou sú podmienky stanovené KPÚ Trenčín, stanovujúce podmienky vzhľadom na legislatívu o ochrane pamiatkového fondu.

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 16.06.2021 08:06:14

Zverejnené: 18.06.2021 13:51:06

Otázka č. 1:

Na Výkrese E1.5 Pôdorys prízemí sú vynačené vonkajšie plochy SP a OCH. Okolo SP je vyznačený obrubník OBR.

Vo výkaze výmer je vykázaná plocha SP, ale nie je vykázaný obklad vonkajších schodov. Ďalej chýba vyznačený obrubník OBR a taktiež krycia platňa na bet.múriku, ozn.KP1, KP2.

Taktiež chýba z výkazu OCH- okapový chodník.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazov.

Odpoveď č. 1:

Uvedené položky nechýbajú.

Dlažba na ploche SP je vykázaná v pol. č. 12 SO1-2, platne okapového chodníka OCH sú vykázané v pol. č. 110 SO1-2 a obrubník spevnených plôch v pol. č. 111 SO01-2. Krycia platňa KP1 je vykázaná v pol. č. 108 a KP2 je vykázaná v č. 109 SO1-2.

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 09.06.2021 12:29:31

Zverejnené: 18.06.2021 13:51:06

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer v časti „Vzduchotechnika“ je uvedená položka s poz. č. 3.09 bez uvedenia popisu, ale s výmerom 1,5 bm. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie popisu.

Odpoveď č. 1:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Údaj bol doplnený.

Otázka č. 2:

V projektovej dokumentácii ani vo výkaze výmer sa neuvažuje so zriadením a spätnou úpravou montážneho a transportného otvoru v streche pre umiestnenie kondenzačnej jednotky VZT v podkroví. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie, výkazu výmer s uvedením popisom prác, merných jednotiek a výmer.

Odpoveď č. 2:

Kondenzačnú jednotku je možné dopraviť po schodoch.

Otázka č. 3:

Vo Vysvetlení č.5 verejný obstarávateľ neodpovedal na otázku č.3 dostatočne, pretože z odpovede nám nie je jasné, ako máme uvedenú položku oceniť. Opätovne žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie popisu jednotlivých prác s uvedením výmery a mernej jednotky.

Odpoveď č. 3:

Ide o prevedenie odborných opráv profilácie ríms a pilastrov prevedených v omietke. Celková plocha, ktorú bude takto nutné upraviť je 240,0 m². Percento poškodenia je 50%.

Otázka č. 4:

Vo Vysvetlení č.5 verejný obstarávateľ odpovedal na otázku č.4, že položka „Murárske výpomoci pre profesie ZT, EL, VZT, UK“ sa ruší, ale v upravenom výkaze výmer upd_28052021 je stále uvedená. Zároveň verejný obstarávateľ odpovedal „Uvedené činnosti budú nacenené v rámci montážnych prác jednotlivých profesií“, ale výkaz výmer nebol o tieto práce doplnený. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu a doplnenie výkazu výmer.

Odpoveď č. 4:

Položka bola z výkazu výmer odstránená. Nie je potrebné dopĺňať žiadne ďalšie položky do výkazov výmer profesií.

Otázka č. 5:

Vo Vysvetlení č.5 verejný obstarávateľ na otázku č.14 odpovedal „Krabice pre meracie svorky nebudú potrebné“, ale v upravenom výkaze výmer upd_28052021 je položka stále uvedená. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

V zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 42 ods. 1 Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek.

Súťažné podklady musia zahŕňať **všetky konkrétne požiadavky verejného obstarávateľa týkajúce sa predmetu zákazky, spôsobu tvorby ceny, obchodných a ostatných podmienok**. Kvalita a úplnosť spracovania súťažných podkladov je priamo úmerná úspešnosti a efektívnosti celého procesu verejného obstarávania a **odborne pripravené súťažné podklady sú základnou podmienkou na vypracovanie kvalitnej ponuky zo strany uchádzačov a následne uzatvorenie výhodnej zmluvy**. Kľúčovú časť súťažných podkladov tvorí opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny a musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a zároveň bola zabezpečená **čestná hospodárska súťaž**.

Pri súčasnom výkaze výmer a vami podanom vysvetlení môžu vzhľadom na nejednoznačné výmery, chybne stanovené merné jednotky a chýbajúce položky vzniknúť cenové rozdiely a teda **nie je dodržaná podmienka zabezpečenia rovnakého prístupu pre všetkých uchádzačov**, ani **zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže**. Uvedené množstvá a merné jednotky sú nepresné, nejednoznačné a **verejný obstarávateľ týmto prenáša zodpovednosť za dopracovanie a správnosť súťažných podkladov na uchádzačov**.

Vzhľadom na túto skutočnosť žiadame verejného obstarávateľa, aby skutočnil opravu výkazu výmer pre všetkých uchádzačov rovnako.

Odpoveď č. 5:

Položka bola z výkazu výmer odstránená.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 04.06.2021 10:36:49

Zverejnené: 18.06.2021 13:51:06

Otázka č. 1:

V súťažných podkladoch v časti „**PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**“ sa uvádza : 2. Ocenený výkaz výmer – uchádzač ocení položky uvedené v Príloha E.2 na základe uchádzačom ponúkaných konkrétnych výrobkov, podľa Projektovej dokumentácie a do Výkazu výmer doplní **kódy položiek** a názvy výrobkov, ktoré hodlá pri realizácii diela použiť.

Aké kódy položiek má uchádzač doplniť? V Cenekonárskej databáze sa nenachádzajú všetky materiály, ktoré Uchádzač predkladá.

- Stačí, keď uchádzač dopíše len názov materiálu do Výkazu výmer?
- V prípade všeobecných konštrukčných položiek – napr. Betónové konštrukcie, výstuž a pod. môžu zostať konštrukcie bez názvu?

Odpoveď č. 1:

Pokiaľ uchádzač ocení materiál, ktorý nie je uvedený v databáze Cenekon, uvedie kódy alebo označenia ekvivalentnej databázy, ktorá príslušný materiál obsahuje. Každú položku uvedenú vo výkaze výmer oceňuje uchádzač na základe nejakého cenníka respektíve nejakej databázy oceňovacieho softvéru alebo cenníka priamo výrobcu respektíve dovozcu.

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch uviedol požiadavku, doplniť do výkazu výmer kódy položiek a názvy výrobkov, ktoré hodlá uchádzač pri realizácii diela použiť.

Verejný obstarávateľ požaduje doplniť názvy výrobkov pre každý materiál respektíve výrobok uvedený vo výkaze výmer. Ak položka konštrukcie obsahuje aj materiál (pričom tento materiál nie je uvedený v samostatnej materiállovej položke), uchádzač má podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch povinnosť uviesť konkrétny názov výrobku.

Otázka č. 2:

Vo výkaze výmer sa nenachádza položka D+M odvetrávacích soklov, rozmer 500x600 mm, vid' pohľad severný.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky.

Odpoveď č. 2:

Položka nechýba. Vykázaná je ako pol. č. 129 v časti SO1-1.

Otázka č. 3:

Vo výkaze sa nenachádza tepelná izolácia Styrodur 50 mm na zvislých stenách suterénu pristavenej časti.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej položky.

Odpoveď č. 3:

Položka nechýba. Vykázaná je v časti SO1-1 ako pol. č. 47.

Otázka č. 4:

Pri update objektu „Vykurovanie“ sa doplnili do výkazu výmer položky pod č.37,38,39,40, zároveň sa vynechali nasl.položky s identickými poradovými číslami:

37. Montáž technológie sub 1

38. Expanzná nádoba stojatá pre vykurovacie a chladiace sústavy, 200 l, s membránou - prevádzková teplota membrány min. 70°C, max teplota plášťa nádoby min. 120 °C, 6 bar, závitové pripojenie ks 1

39. Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol typ PC, do 10 bar/60st.C sub 1

40. Montáž úpravy vody a uvedenie do prevádzky sub 1

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich položiek do výkazu výmer.

Odpoveď č. 4:

Pôvodné položky číslo 37, 38, 39 a 40 boli doplnené do výkazu výmer s číslami 41, 42, 43 a 44. Sú označené sivým podfarbením buniek. Za chybu sa ospravedľujeme.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 01.06.2021 09:45:32

Zverejnené: 03.06.2021 13:39:24

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie nižšie nasledujúcich špecifikácií chýbajúcich v projektovej dokumentácii:

- povrchovú úpravu drevených parkiet
- soklové lišty k dreveným parketám.

Odpoveď č. 1:

Požadovaná povrchová úprava parkiet:

1x Bona základný lak alebo Bona Craft Oil 2K

2x Bona Traffic

alebo ekvivalent.

Soklová lišta masívna 15/40 mm po obvode – musí byť súčasťou ponuky za realizáciu parkiet.

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 31.05.2021 16:12:56

Zverejnené: 03.06.2021 13:39:24

Otázka č. 1:

V zadaní sú navrhnuté drevené parkety nasledovne: Parkety masívne intarzné lepené do predpísaného vzoru, buk.

Umožňuje verejný obstarávateľ zmenu materiálu buk **za dub**?

Odpoveď č. 1:

Nie. Bukové drevo má inú štruktúru ako dubové drevo, materiál je odsúhlasený KPÚ Trenčín.

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 28.05.2021 15:06:13

Zverejnené: 03.06.2021 13:39:24

Otázka č. 1:

Vo výpise okien máme zadefinované okenné profily Europrofil IV 78, zároveň sú zadefinované ako repliky pôvodných drevených okien. V súčasnosti sa na Kaštieli nachádzajú jednoduché drevené okná, podľa tejto skutočnosti aj repliky by mali byť ako jednoduché okná a nie Europrofily. Žiadame verejného obstarávateľa, aby upresnil požiadavku na drevené okná.

Odpoveď č. 1:

Súčasné jednoduché drevené okná nie sú pôvodné a nie sú ani replikou pôvodných okien. Požiadavka na Europrofil IV 78 je uvedená správne.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 26.05.2021 14:00:23

Zverejnené: 28.05.2021 16:45:07

Otázka č. 1:

Na obhliadke stavby bolo zistené, že trhliny na stenách nie sú odkryté, napriek tomu vo výkaze máme danú konkrétnu výmeru na Sanáciu zvislých a šikmých trhlín v existujúcich murivách ich zošitím špirálovými prútmi technológie "BRUTT SAVER". Po skúsenostiach na iných stavbách je predpoklad, že po osekání omietky sa rozsah navýši tým, že sa odokryjú trhliny v stene pod neprasknutou omietkou.

Otázka: Ako bude postupovať obstarávateľ v prípade zistenia rozdielu vo výmere.

Odpoveď č. 1:

Skutočný rozsah poškodenia omietok bude zistený až z lešenia na stavbe oklepaním.

Všetky práce, služby, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer, je uchádzač povinný zahrnúť do ceny diela.

V prípade, že si povaha stavebných prác bude vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti vyžadovať úpravu rozsahu stavebných prác, bude verejný obstarávateľ postupovať v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Otázka č. 2:

Žiadame verejného obstarávateľa o špecifikovanie bodu č. III.1.2) uvedeného vo Výzve na predkladanie ponúk, kde Verejný obstarávateľ uvádza a požaduje preukázanie ekonomických a finančných ukazovateľov za posledné 3 účtovné obdobia. V zmysle posledných 3 hospodárskych rokov, kedy uchádzač nemá ešte uzavretý rok 2020, je akceptovateľné zo strany verejného obstarávateľa pre uchádzača predloženie ukazovateľov finančného a ekonomického prehľadu o obrate za hospodárske roky 2017, 2018 a 2019?

Odpoveď č. 2:

V prípade, že uchádzač má odklad daňového priznania, za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie hodnoty príslušných údajov vstupujúcich do vzorcov na výpočet ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa.

Oprava a doplnenie súťažných podkladov

V súvislosti s vysvetleniami súťažných podkladov zverejnených dňa 28.05.2021 verejný obstarávateľ opravil súťažné podklady v časti E.2 Opis predmetu zákazky - Výkaz výmer, konkrétne upravil položky VV s názvom "2_A_Zadanie_Elektroinstalacie_upd_28052021.xls" a "3_Zadanie_Vykurovanie_upd_28052021.xls". Zmenený text má červenú farbu písma.

Verejný obstarávateľ zároveň doplnil súťažné podklady o textovú časť AKV. Názov dokumentu je "AHV_Cachtice_textova cast.pdf".

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 13.05.2021 20:27:49

Zverejnené: 28.05.2021 16:45:07

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer v časti „SO1-1 - Sanácia statiky objektu, výmena výplní otvorov, obnova fasády“ je uvedená položka č.9 - Stabilizácia presadnutej zeminy pod základmi hĺbkovou injektážou syntetickou živicom aplikovanou technológiou URETEK DEEP INJECTIONS, D+M – s uvedením výmery 1 SUB. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu (napr. počet, dĺžka a priemer vrtov).

Odpoveď č. 1:

Výmery sú: Hĺbková injektáž – nosné múry:

- suterénová časť 28 ks cca do hĺbky 1,7-1,9 m pod základ. špáru
- obvodové múry 44 ks cca do hĺbky 2,7 -5,0 m pod základ. špáru

Otázka č. 2:

Vo výkaze výmer v časti „SO1-1 - Sanácia statiky objektu, výmena výplní otvorov, obnova fasády“ je uvedená položka č.14 – „Sanácia zvislých a šikmých trhlín v existujúcich murivách ich zošitím špirálovými prútmi technológie "BRUTT SAVER". Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či uvedená výmera je dĺžka špirálových prútov BRUTT SAVER, alebo dĺžka sanovaných trhlín.

Odpoveď č. 2:

Dĺžka prútov je uvedená vo výkaze výmer. Ide o 300,0 m prútov.

Otázka č. 3:

Vo výkaze výmer v časti „SO1-1 - Sanácia statiky objektu, výmena výplní otvorov, obnova fasády“ je uvedená položka č.43 - Obnova pilastrov a ríms

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

– s uvedením výmery 1 SUB. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu (napr. rozsah a typ prác s uvedením popisu, mernej jednotky a výmery).

Odpoveď č. 3:

Trhlíny na rímsach sú vykázané v časti statika a budú sanované technológiou "BRUTT SAVER". Položka rieši odbornú obnovu profilácie ríms a pilastrov v rozsahu výpravok omietok. Skutočný rozsah poškodenia omietok bude zistený až z lešenia na stavbe oklepaním.

Otázka č. 4:

Vo výkaze výmer v časti „SO1-2 - Ostatné rekonštrukčné práce“ je uvedená položka č. Murárske výpomoci pre profesie ZT, EL, VZT, UK – s uvedením výmery 1 SUB. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu (napr. rozsah a typ prác s uvedením popisu, mernej jednotky a výmery).

Odpoveď č. 4:

Položka 13- Murárske výpomoci pre profesie ZT, EL, VZT, UK v časti „SO1-2 - Ostatné rekonštrukčné práce“ sa ruší. Uvedené činnosti budú nacenené v rámci montážnych prác jednotlivých profesií.

Otázka č. 5:

Vo výkaze výmer nie je uvažované s okrajovými dilatačnými páskami pri poteroch. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác a v zmysle technologických postupov, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 5:

Potery je nutné naceniť kompletne v rozsahu všetkých činností, ktoré sú k ich zhotoveniu potrebné a teda aj s uložením dilatačných pásikov v styku so zvislým murívom.

Otázka č. 6:

Vo výkaze výmer nie je uvažované so zbrúsením povlaku poterov. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác a v zmysle technologických postupov, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 6:

Uvedenú činnosť nie je potrebné vykonať.

Otázka č. 7:

Vo výkaze výmer nie je uvažované s položkou „Úprava spoju medzi SDK konštrukciou a murívom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením“. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác a v zmysle technologických postupov, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 7:

Sadrokartónové konštrukcie je nutné naceniť kompletne v rozsahu všetkých činností, ktoré sú k ich zhotoveniu potrebné a teda aj s predpísaným prevedením stykov s murívom.

Otázka č. 8:

Vo výkaze výmer nie je uvažované s penetráciou pod keramické obklady. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác a v zmysle technologických postupov, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 8:

Pod keramické obklady sa prevedie dvojnásobný hydroizolačný náter pol. č. 25 v časti SO1-2 rozsahu technologického predpisu.

Otázka č. 9:

Vo výkaze výmer nie je uvažované s penetráciou pod keramické dlažby. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác a v zmysle technologických postupov, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 9:

Pod keramické dlažby sa prevedie dvojnásobný hydroizolačný náter pol. č. 26 v časti SO1-2 v rozsahu technologického predpisu.

Otázka č. 10:

Vo výkaze výmer nie je uvažované s penetráciou pod maľby. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác a v zmysle technologických postupov, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Odpoveď č. 10:

Ponúknutá cena za pol. č. 122 – Maľby musí zahŕňať všetky technologicky nutné činnosti, ktoré sú k ich zhotoveniu potrebné.

Otázka č. 11:

Vo výkaze výmer nie je uvažované so „Zakrývaním podláh, zariadení, okien a dverí pred maľbami“. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 11:

Ponúknutá cena za pol. č. 122 – Maľby musí zahŕňať všetky technologicky nutné činnosti, ktoré sú k ich zhotoveniu potrebné vrátane.

Otázka č. 12:

Vo výkaze výmer nie je uvažované s „Oblepenie vypínačov, zásuviek, zárubní páskou“. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 12:

Ponúknutá cena za pol. č. 122 – Maľby musí zahŕňať všetky technologicky nutné činnosti, ktoré sú k ich zhotoveniu potrebné vrátane uvedených.

Otázka č. 13:

Vo výkaze výmer v časti „SO1-1 - Sanácia statiky objektu, výmena výplní otvorov, obnova fasády“ je uvedená položka č.55 - Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie či je uvedená výmera postačujúca pre omietky, reštaurátorské práce, sádkartónové podhlady, elektroinštaláciu, vzduchotechniku.

Odpoveď č. 13:

V zadaní uvedená plocha 1387,0 m² ľahkého pomocného lešenia je postačujúca pre uvedené činnosti.

Otázka č. 14:

Vo výkaze výmer v časti „E.1.3 Silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia“ je uvažované s krabicou pre meráciu svorku bleskozvodu. Nakoľko sú zvody navrhované na povrchu, bude trvať verejný obstarávateľ na použití nastavovacích krabíc pre merácie svorky, ktoré sú určené na zabudovanie do steny?

Odpoveď č. 14:

Krabice pre merácie svorky nebudú potrebné.

Otázka č. 15:

Vo výkaze výmer nie je uvažované s podperami vedenia bleskozvodu na stenu pri doplnených nových zvodoch. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 15:

Podpery vedenia zvodov PV 01 h boli doplnené do výkazu výmer.

Otázka č. 16:

Vo výkaze výmer v časti „E.1.3 Silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia“ je uvedená položka č. 134,135,136 Demontážne práce – Elektroinštalácie, Bleskozvodovej sústavy, Rozvádzačov – s uvedením výmery 1 sada. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu (napr. rozsah a typ prác s uvedením popisu, mernej jednotky a výmery).

Odpoveď č. 16:

Demontáž pôvodnej elektroinštalácie a bleskozvodovej sústavy bola rozpísaná po položkách a doplnená do výkazu výmer.

Otázka č. 17:

Vo výkaze výmer v časti „1 - Vykurovanie - nová montáž“ je uvedená položka č. 37 - Montáž technológie. Môže verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať o aký technológiu sa jedná?

Odpoveď č. 17:

Jedná sa o montáž expanznej nádoby Reflex.

Otázka č. 18:

Vo výkaze výmer sa neuvažuje s položkou č.2 zo schémy zapojenia kotolne – Stabilizátor kvality s hydraulickou výhybkou. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Odpoveď č. 18:

Do výkazu výmer bola doplnená položka stabilizátora kvality vrátane položky montáže.

Otázka č. 19:

Vo výkaze výmer sa neuvažuje s odvetraním podkrovia. Nakoľko je tam umiestnená kondenzačná jednotka pre klimatizáciu, ktorá pri prevádzke vytvára teplo a hrozí riziko kondenzácie vzduchu na konštrukciách, hlavne v chladnom počasí. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer.

Odpoveď č. 19:

Pri prevádzke kondenzačnej jednotky pre klimatizáciu v podkroví nehrozí aby dochádzalo ku kondenzácii vzduchu na konštrukciách. Veľký podkrovný priestor je možné v prípade potreby, hlavne v letnom období priečne vetrať okienkami v streche.

Otázka č. 20:

Vo výkaze výmer v časti „SO 2 - Dažďová vonkajšia kanalizácia“ je uvedená položka č. 48 - Akumulačná nádrž PE-EKO 24m3, d2200x6317mm -, ale v projektovej dokumentácii je navrhovaná akumulčná šachta 25m3. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, ktoré s údajov sú platné.

Odpoveď č. 20:

Položka uvedená v zadání je správna.

Otázka č. 21:

V projektovej dokumentácii je uvažované s vybúraním stropu pôvodnej nefunkčnej žumpy a s jej zasypaním. Môže verejný obstarávateľ objasniť, kde vo výkaze výmer sa nachádzajú položky k uvedeným prácam, nakoľko z poskytnutých výkazov výmer nám to nie je jasné.

Odpoveď č. 21:

Odstránenie prekrytia žumpy rieši položka č. 60 a zásyp pol. č. 7 v časti SO01-1

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 12.05.2021 08:51:07

Zverejnené: 28.05.2021 16:45:07

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie resp. upresnenie súťažných podkladov :

- doplniť architektonicko-historický výskum o textovú časť (správu)

Odpoveď č. 2:

Dopĺňame architektonicko-historický výskum o textovú časť.

Otázka č. 2:

Časť E.1.3 Silnopráúdová a slabopráúdová elektroinštalácia, pol.č. 79 - Závesné koleso svetidlo - špecifikovať svetidlo

Odpoveď č. 2:

Východiskovým je autorské svetidlo dostupné na stránke: <https://www.sashe.sk/Milaano.hobby/detail/luster-...drevene-koleso-63cm>

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalentné tvarovo a materiálovo podobné riešenie, platí však podmienka schválenia KPÚ Trenčín.

Otázka č. 3:

Časť E.1.3 Silnopráúdová a slabopráúdová elektroinštalácia, pol.č. 73 - Nástenné historické svetidlo Edison E27, 40W, - chceli by sme požiadať o uvedenie výrobcu resp. názov katalógu.

Odpoveď č. 3:

Východiskovým je svetidlo: ENNA - rustikálne nástenné svetidlo - orech+čierna+bronz, Výrobca: Rabalux Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalentné tvarovo a materiálovo podobné riešenie, platí však podmienka schválenia KPÚ Trenčín.

Otázka č. 4:

Časť E.1.3 Silnopráúdová a slabopráúdová elektroinštalácia, pol.č. 74 - nástenné historické svetidlo exter. Edison E27, 40W, DN048035 - chceli by sme požiadať o uvedenie výrobcu resp. názov katalógu.

Odpoveď č. 4:

Východiskovým je svetidlo: Nástenné exteriérové historické svetidlo Small Body od firmy Odora Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalentné tvarovo a materiálovo podobné riešenie, platí však podmienka schválenia KPÚ Trenčín.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 29.04.2021 14:47:19

Zverejnené: 07.05.2021 09:32:37

Otázka č. 1:

V zmysle technických podmienok účasti, kde je podľa bodu III.1.3) požadované predloženie dokladov osoby Reštaurátora ako autorizovaného reštaurátora so špecializáciou pre reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných arch. článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a ext. objektov historickej architektúry, je dôležité pre spracovanie cenovej ponuky sa oboznámiť s bližšími špecifikovanými položkami, ktoré sú potrebné pre inventarizáciu hodnotných architektonických prvkov.

Žiadame preto verejného obstarávateľa o predloženie architektonicko - historického výskumu alebo reštaurátorského výskumu, ktorý nebol súčasťou súťažných podkladov.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť možnosť obhliadky miesta stavebných prác, aby sa oboznámili osobne s detailami stavby ako sú prvky určené na reštaurovanie a umelecko-remeselné zhotovenie za účelom kvalitného spracovania ponuky.

Architektonicko - historický výskum verejný obstarávateľ dopĺňa do súťažných podkladov.

Reštaurátorský výskum nebol spracovaný, vypracovanie návrhu na reštaurovanie je v zmysle súťažných podkladov (súhrnná sprievodná správa) súčasťou predmetu zákazky a premietne sa do ceny za reštaurované položky.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 26.04.2021 13:32:23

Zverejnené: 30.04.2021 20:00:47

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch uvádza, že uchádzač v ponuke predloží harmonogram, ktorý bude prílohou k ZoD, pričom jedinou aktualizáciou harmonogramu bude posun počiatočného dátumu, ktorý ovplyvní všetky ostatné dátumy v harmonograme.

Chceme verejného obstarávateľa požiadať o vyjadrenie, ako bude postupovať v prípade, že vzhľadom na možný posun počiatočného dátumu prípadnú prácu na obdobie, kedy nebude možné ich z hľadiska poveternostných podmienok / vzhľadom na ročné obdobie, v tomto období realizovať.

Odpoveď č. 1:

V prípade, že si povaha stavebných prác bude vzhľadom na poveternostné podmienky vyžadovať ich prerušenie, bude potrebné uzavrieť dodatok k zmluve o dielo, ktorého predmetom bude prerušenie stavebných prác. Zmeny a doplnenia zmluvy bude možné realizovať výlučne v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 21.04.2021 15:02:53

Zverejnené: 30.04.2021 20:00:47

Otázka č. 1:

Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ (budúci objednávatel') poskytnúť záujemcom (budúci zhotoviteľom) také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Sú vypracované súťažné podklady vo vzájomnej súvislosti a každá ich jednotlivá časť v bezchybnom stave a vzájomnom súlade tak, že spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní ?

Odpoveď č. 1:

Súťažné podklady sú vo vzájomnej súvislosti s ich prílohami a každá ich jednotlivá časť v takom stave a vzájomnom súlade, že spĺňajú podmienky ustanovenia § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v predmetných Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladanie ponúk, platí zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii.

Otázka č. 2:

Je materiál a rozsah stavebných výrobkov, prác a technológií definovaný v dodaných súťažných podkladoch predmetného obstarávania v časti „výkaz – výmer“, v riadnom vzájomnom súlade s Projektovou dokumentáciou *dalej len* „PD“ (výkresová časť, súhrnné správy, technické správy, tabuľky, výpočty, atď.). Stavebným povolením vrátane vyjadrení dotknutých strán konania a skutkovým stavom na mieste budúcej realizácie diela vrátane všetkých potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a množstiev materiálov, prác a technológií potrebných na riadne zrealizovanie budúceho diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? Obsahuje doklad „výkaz-výmer“ všetky práce na riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní?

Odpoveď č. 2:

Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

Otázka č. 3:

Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „ Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky.....“ Môže budúci zhotoviteľ pri dodržaní § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní prípadne dodať inú (ako je uvedené v Projektovej dokumentácii) ekvivalentnú značku (pri zachovaní požadovaných parametrov) materiálu a technológií pri realizovaní predmetnej zákazky?

Odpoveď č. 3:

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v predmetných Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladanie ponúk, platí zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii. Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia diela / zariadenia / materiálu / výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu / tvaru počas celej doby jeho životnosti. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri prirodzenom osvetlení ako aj pri umelom osvetlení. Funkčnú ekvivalenciu jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami certifikovaných meraní, výpočtami a platnými certifikátmi.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude realizovaný na objekte národnej kultúrnej pamiatky bude použitie ekvivalentných riešení podliehať schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín v priebehu realizácie.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Otázka č. 4:

Stavebné materiály a technológie navrhnuté - obsiahnuté v predmetných súťažných podkladoch v časti PD sú bežne dostupné aktuálne na trhoch EÚ?

Odpoveď č. 4:

Stavebné materiály aj technológie sú bežne dostupné. Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti odkazuje aj na Súťažné podklady – Opis predmetu zákazky a vyššie uvedenú odpoveď č. 3 týkajúcu sa ekvivalencie.

Otázka č. 5:

Sú súťažné podklady najmä v časti PD vzájomne a samostatne v bezchybnom súlade?

Odpoveď č. 5:

V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v predmetných Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladanie ponúk, platí zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii. Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

Otázka č. 6:

Je PD vypracovaná riadne, úplne a správne a teda najmä obsahuje všetky potrebné konštrukčné riešenia, technické detaily, statiku, rezy, pohľady, skladby, všetky rozmery a výmery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Odpoveď č. 6:

Áno. Verejný obstarávateľ si však v Súťažných podkladoch vyhradil právo, aby v prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v predmetných Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladanie ponúk, bude platiť zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii.

Otázka č. 7:

Je PD vyhotovená a následne výrobné rozmerovo okótovaná tak, aby bolo dielo zrealizovateľné v súlade a v rozsahu podľa dokladu „výkaz – výmer“?

Odpoveď č. 7:

Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

Otázka č. 8:

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené so všetkými potrebami nevyhnutnými na riadne vykonanie diela?

Odpoveď č. 8:

Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu.

Otázka č. 9:

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené a presné so skutkovým stavom a jestvujúcimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

Odpoveď č. 9:

Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty. Verejný obstarávateľ zároveň odporúča záujemcom využiť príležitosť na osobnú obhliadku miesta stavebných prác za účelom zistenia skutkového stavu.

Otázka č. 10:

Sú jednotlivé profesie v rámci PD vzájomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosúladené?

Odpoveď č. 10:

Áno. Avšak v prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v predmetných Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladanie ponúk, platí zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii. Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Otázka č. 11:

Obsahuje PD všetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti ďalších navyiac prác, dodávok materiálov, tovarov a služieb nad rámec uvedených prác a dodávok materiálov, tovarov a služieb (čo do ich druhu, množstva a objemu) v doklade „výkaze – výmer“, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov v časti PD?

Odpoveď č. 11:

Áno. Avšak v prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v predmetných Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladanie ponúk, platí zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii. Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

Otázka č. 12:

Sú v PD zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona?

Odpoveď č. 12:

Áno.

Otázka č. 13:

Disponuje obstarávateľ ku dňu vyhlásenia obstarávania všetkými súhlasmi a vyjadreniami dotknutých orgánov, tretích strán a teda nebude už v cene potrebné dodatočne premietnuť ďalšie podmienky realizácie stavby?

Odpoveď č. 13:

Áno.

Otázka č. 14:

Žiadame o vysvetlenie, či sú množstvá a druh odpadov vyprodukovaných stavbou definované resp. obsiahnuté vo výkaze výmer v dostatočnom druhu a množstve?

Odpoveď č. 14:

Výmery položiek, uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie Verejného obstarávateľa a uvádzajú sa za účelom zabezpečenia spoločnej základne pre ponuky v rámci verejnej súťaže. Všetky práce, služby, činnosti vyžadované Zmluvou, ktoré nie sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ povinný zahrnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

Otázka č. 15:

Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových väd (napr. podzemné inžinierske siete, nestabilné podlažie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejme zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela?

Odpoveď č. 15:

Áno. Avšak v prípade, že by počas realizácie nastali okolnosti, ktoré nebolo možné predpokladať, bude verejný obstarávateľ postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súčasne bude rešpektovať podmienky stanovené riadiacim orgánom.