

Otázka č. 1

Dobrý deň.

Prosíme, o doplnenie podkladov - PD o výkaz prekladov nad oknami a dverami, vrátane ich rozmerov a výkaz prefabrikátov stropu nad 1. NP (kladačský plán).

Odpoveď č. 1

Zasielame výkaz prekladov nad oknami a dverami

18ks atlas 23,8 dl.1000mm

48ks atlas 23,8 dl.1250mm

21ks atlas 23,8 dl.1500mm

Výkaz prefabrikátov stropu nad 1. NP je definovaný vo Výkaze výmer v položke. Uvedený opis je

| | | |
|------------|--|------------------------|
| 41116-1443 | Keramický strop BRITTERM FERT KNPV a vložky Miako | 261,420 m ² |
|------------|--|------------------------|

dostatočný na spracovanie cenovej ponuky.

Otázka č. 2

Pri prezretí projektovej dokumentácie pre SO 01 Vlastný objekt sme zistili niektoré nejasnosti, nezrovnalosti. Prosím, Vás o objasnenie, doplnenie.

V PD Výkres č.2 - Pôdorys 1. NP sú zobrazené a popísané oblúkové prístrešky s označením "C" a "D".

Vo výkaze výmer častí SO 01 - Vlastný objekt sa nenachádza položka pre montáž a dodávku týchto prístreškov.

Odpoveď č. 2

Dodanie a montáž pre položku Oblúkové prístrešky s označením "C" a "D" nie je predmetom verejného obstarávania. Predmetnú položku uchádzač nenaceňuje.

Otázka č. 3

Bude verejný obstarávateľ akceptovať predloženie bankovej zábezpeky formou bankovej záruky, ak banková záruka bude vystavená bankou v elektronickej forme a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom ? Upozorňujeme, že digitálne podpísaná banková záruka sa považuje za originál, t.j. papierová listina sa nevystavuje, preto ju uchádzač nevie verejnému obstarávateľovi doručiť v listinnej forme.

Odpoveď č. 3

Verejný obstarávateľ bude akceptovať bankovú záruku v elektronickej forme. V zmysle bodu 15.5.2.4 Súťažných podkladov „Uchádzač v elektronickej ponuke preloží scan originálu záruky, príp. elektronickej vyhotovenie záruky bankou“, tzn. v prípade vystavenia bankovej záruky v elektronickej forme, uchádzač predkladá originál listiny so zaručeným elektronickým podpisom a neposiela dokument v listinnej forme.

Otázka č. 4

Otázka č. 1

Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) poskytnúť záujemcom (budúci zhotoviteľom) také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Sú vypracované súťažné podklady vo vzájomnej súvislosti a každá ich jednotlivá časť v bezchybnom stave a vzájomnom súlade tak, že spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní ?

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ potvrdzuje súlad súťažných podkladov v zmysle § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Otázka č.2

Je materiál a rozsah stavebných výrobkov, prác a technológií definovaný v dodaných súťažných podkladoch predmetného obstarávania v časti „výkaz – výmer“, v riadnom vzájomnom súlade s Projektovou dokumentáciou ďalej len „PD“ (výkresová časť, súhrnné správy, technické správy, tabuľky, výpočty, atď.), Stavebným povolením vrátane vyjadrení dotknutých strán konania a skutkovým stavom na mieste budúcej realizácie diela vrátane všetkých potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a množstiev materiálov, prác a technológií potrebných na riadne zrealizovanie budúceho diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? Obsahuje doklad „výkaz-výmer“ všetky práce na riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní?

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ má zato, že Áno.

Otázka č.3

Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „ Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky.....“ Môže budúci zhotoviteľ pri dodržaní § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní prípadne dodať inú (ako je uvedené v Projektovej dokumentácii) ekvivalentnú značku (pri zachovaní požadovaných parametrov) materiálu a technológií pri realizovaní predmetnej zákazky?

Odpoveď č. 3

Áno použitie ekvivalentných riešení je bližšie špecifikované v opise predmetu zákazky v súťažných podkladoch. V prípade, ak uchádzač ponúka ekvivalenty, uchádzač predloží Prehľad ekvivalentných materiálov, výrobkov a zariadení v zmysle bodu 17.8 Súťažných podkladov

Otázka č.4

Stavebné materiály a technológie navrhnuté - obsiahnuté v predmetných súťažných podkladoch v časti PD sú bežne dostupné aktuálne na trhoch EÚ?

Otázka č.5

Sú súťažné podklady najmä v časti PD vzájomne a samostatne v bezchybnom súlade?

Otázka č. 6

Je PD vypracovaná riadne, úplne a správne a teda najmä obsahuje všetky potrebné konštrukčné riešenia, technické detaily, statiku, rezy, pohľady, skladby, všetky rozmery a výmery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Otázka č.7

Je PD vyhotovená a následne výrobné rozmerovo okótovaná tak, aby bolo dielo zrealizovateľné v súlade a v rozsahu podľa dokladu „výkaz – výmer“?

Otázka č.8

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené so všetkými potrebami nevyhnutnými na riadne vykonanie diela?

Otázka č. 9

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené a presné so skutkovým stavom a jestvujúcimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

Otázka č.10

Sú jednotlivé profesie v rámci PD vzájomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosúladené?

Otázka č.11

Obsahuje PD všetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti ďalších naviac prác, dodávok materiálov, tovarov a služieb nad rámec uvedených prác a dodávok materiálov, tovarov a služieb (čo do ich druhu, množstva a objemu) v doklade „výkaze – výmer“, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov v časti PD?

Odpoveď č. 4 -11

Verejný obstarávateľ má zato, že Áno.

Otázka č.12

Sú v PD zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona?

Odpoveď č.12

V PD sú zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona.

Otázka č.13

Disponuje obstarávateľ ku dňu vyhlásenia obstarávania všetkými súhlasmi a vyjadreniami dotknutých

orgánov, tretích strán a teda nebude už v cene potrebné dodatočne premietnuť ďalšie podmienky realizácie stavby?

Odpoveď č.13

V PD sú zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona.

Otázka č.14

Žiadame o vysvetlenie, či sú množstvá a druh odpadov vyprodukovaných stavbou definované resp. obsiahnuté vo výkaze výmer v dostatočnom druhu a množstve?

Odpoveď č.14

Verejný obstarávateľ má zato, že Áno.

Otázka č.15

Ako bude konkrétne postupovať verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ), keď sa počas realizácie diela vyskytne nevyhnutná potreba vykonať také práce , dodávky materiálov, tovarov a služieb čo do ich druhu, množstva a objemu (tzv. navyše práce), ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze – výmere, ktorý bol podkladom súťažnej dokumentácie a následne vytvoril prílohu k zmluve o dielo?

Odpoveď č.15

V prípade, že vznikne zo strany objednávateľa potreba navyše prác nezahrnutých v projektovej dokumentácii a výkaze výmer alebo v návrhu zmluvy, ktoré sa nedali predvídať, a tieto by mali mať vplyv na zvýšenie ceny diela, tieto budú riešené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, podmienkami zmluvy a metodickými usmerneniami a príručkami Riadiaceho orgánu.

Otázka č.16

Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových väd (napr. podzemné inžinierske siete, nestabilné podlažie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela?

Odpoveď č.16

Verejný obstarávateľ má zato, že Áno.