



SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Účelové zariadenie ŠDaJ

Váš list:

Naše číslo:

1358/2021

Vybavuje:

Ing. Havelková

V Bratislave

04.05.2021

Vec: Vysvetlenie k súťažným podkladom k vyhlásenej verejnej súťaži uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č.97/2021 dňa 27.04.2021 pod značkou 21810 - WYT na názov zákazky: "Nábytok pre ŠD STU v Bratislave", referenčné číslo: 586/2021

Vážený záujemca / uchádzač,

v súvislosti s doručením žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov k predmetnej podlimitnej zákazke, Vám verejný obstarávateľ predkladá nasledovné vysvetlenie:

Otázka č.1 uchádzača k bodu 33.1.4 súťažných podkladov k položke – „*Stolička s kovovou konštrukciou*“.
Čo má verejný obstarávateľ konkrétne na mysli „VZOR KOVANIA A OPIS S TECHNICKÝMI ÚDAJMI FOTOGRAFIA KOVANIA“?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č.1:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť 1 vzor kovania (z každej časti kovania, ktoré prislúchajú k tejto položke) t.j. 1 ks vzorky z jednotlivých častí, ktorými je spojená preglejka s kovovou konštrukciou stoličky. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť 1 opis s technickými údajmi, fotografiu kovania (technický list výrobcu) t.j. opis, názov, rozmery, material, fotografiu každej konkrétnej časti kovania, prípadne technický list výrobcu kovania, ktoré prislúchajú k tejto položke, ktorými je spojená preglejka s kovovou konštrukciou stoličky.

Otázka č.2 uchádzača k bodu 33.1.4 súťažných podkladov k položke – „*Stolička s kovovou konštrukciou*“.
Aká má byť hrúbka preglejky pri položke „Stolička s kovovou konštrukciou“, keď vzorku preglejky verejný obstarávateľ žiada v hrúbke min. 5 mm a v Prílohe č. 5.20 SP uvádza v poznámke hrúbku min. 6mm?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č.2:

Verejný obstarávateľ požaduje preglejku min. 6 mm.

S pozdravom

Ing. František Hulík
riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU

