



Záznam z obhliadky

Predmet obhliadky:

Filákov – Infraštruktúra – úprava povrchov MK

- 1) Ul. 1. mája
- 2) Ul. Kukučínova
- 3) Ul. Mocsáryho (prepoj medzi Ul. 1. mája a Ul. Kukučínova)
- 4) Asfaltovanie chodníkov v mestskom cintoríne
- 5) Asfaltovanie spevnenej plochy vedľa štátnej cesty III/2674 pri LIDL
- 6) Asfaltovanie chodníka na F. lúke – od bytovky smerom k MŠ

Miesto konania:

986 01 Filákov, Ul. 1. mája, Ul. Kukučínova, Ul. Mocsáryho, mestský cintorín, Ul. Biskupická a Ul. Farská lúka

Dátum konania: 04.05.2021 v čase od 10 00 hod do 11 00 hod

Účastníci: podľa priloženej prezenčnej listiny

Priebeh obhliadky:

1. Obhliadka miesta plnenia sa uskutočnila z dôvodu upresnenia detailov pre zhotovenie predmetu zákazky a prípadnému doplňujúcemu vysvetleniu skutočností uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky tak, aby záujemcovia mohli predložiť správne nadefinované ponuky.

2. Na úvod obstarávateľ upozornil zúčastnených záujemcov:

- na adresu podávania ponúk a ich úplnosť
- režimové opatrenia, dodržanie termínov v súlade s výzvou
- dôsledné vypracovanie cenových ponúk tak, aby nedochádzalo k navyšovaniu ceny počas prác

Záver:

Obstarávateľ na záver oslovil uchádzačov s otázkou, či predložený opis predmetu zákazky je dostačujúci pre vypracovanie cenovej ponuky, či pri realizácii prác môže vzniknúť predpoklad prác navyše oproti výzve a či termín realizácie je dostatočný.

Prítomný záujemca položil nasledovné otázky k bodom predmetu zákazky:

1) Ul. 1. mája:

- Na križovatke s ulicou Mládežnícka v mieste priechodu pre chodcov sú v telese komunikácie uložené čadičové dlažobné kocky. V opise predmetu zákazky nie je spomenuté akým spôsobom sa uvedený úsek upraví. Budú uvedené dlažobné kocky vybraté a následne sa z nich vyhotoví nový priechod pre chodcov zo spomaľovacím pruhom, resp. sa na ne položí nový asfaltový kryt? Na uvedené dlažobné čadičové kocky sa nanesie nový asfaltový kryt a budú slúžiť ako spevnený podklad.
- Ako budú kladené nové obrubníky na konci ulice, kde sa napája komunikácia od radových garáží na obnovovanú miestnu komunikáciu? Obrubníky bude potrebné osadiť na úroveň nivelety nového asfaltového krytu na stojato (prejazdové obrubníky) s obojstrannou betónovou oporou a betónovým lôžkom.

- Na koľko etáp bude rozdelená obnova asfaltového krytu, nakoľko sa jedná o dlhú ulicu a križuje tri ulice (Ul. Vajanského, Ul. Mládežnícku a Ul. Mocsáryho)? Realizáciu obnovy asfaltového krytu je možné rozdeliť na dve etapy. I. etapa bude od napojenia Ul. I. mája na štátnu cestu III/2673 po križovatku s Ul. Mládežnícku. II. etapa bude od križovatky s Ul. Mládežnícku až po koniec ulice.
- 2) Ul. Kukučínova:
 - Na križovatke s ulicou Mládežnícku sa v telese komunikácie nachádzajú zvyšky stĺpa – vyčnievajúca výstuž. Miesto okolo zvyškov stĺpa by bolo potrebné prehĺbiť a následne oceľovú výstuž odrezat'. Obstarávateľ doplní špecifikovaný výkaz, výmer o stavebné práce spojené s vyhlbením ryhy a rezaním výstuže.
- 3) Asfaltovanie chodníkov v mestskom cintoríne:
 - Obstarávateľ položil otázku na záujemcu ohľadne potreby odstránenia (vyfrézovania) existujúceho asfaltového krytu prístupovej cesty. Záujemca uviedol, že to nie je potrebné a možné nakoľko existujúci asfaltový kryt prístupovej komunikácie je veľkej frakcie.
 - Obstarávateľ sa spýtal prítomného záujemcu o verejnú zákazku na úsek chodníka, ktorý je možný asfaltovať len ručne pre prípadné upresnenie predmetu zákazky. Ručné asfaltovanie chodníka bude prevedené v starej časti mestského cintorína. Jedná sa o výmeru 771 m². Uvedený úsek je ohraničený na aktualizovanom situačnom výkrese.

Tento záznam je neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní k tejto zákazke.

Príloha: Prezenčná listina

Zapísal: Ing. Pavol Nagy

vo Filákov, dňa 04.05.2021