

LEGENDA:

- Existujúce plastohliníkové potrubie SV, TV a Cirkulácie
- Existujúce pozinkové potrubie požiarneho vodovodu
- Existujúce potrubie splaškovej kanalizácie z LT príp. PP
- Navrhnuté plastohliníkové potrubie SV, TV a Cirkulácie
- Navrhnuté pozinkové potrubie požiarneho vodovodu
- Navrhnuté potrubie splaškovej kanalizácie z PP
- Existujúce umývadlo
- Existujúci sprechový kút
- Existujúce závesné WC s podomietkovým modulom
- Existujúca výlevka
- Existujúci guľový uzáver DN32
- Existujúca privetrávací hlavica Hutterer & Lechner HL900 DN110 - premiestnená


ZT1

- Ø32x3,0i Stúpacie plastohliníkové potrubie SV Ø32x3,0 - izolované hr.13mm
- Ø32x3,0i Stúpacie plastohliníkové potrubie TV Ø32x3,0 - izolované hr.30mm
- Ø20x2,25i Stúpacie plastohliníkové potrubie Cirkulácie Ø20x2,25 - izolované hr.20mm

K1

- 125 Existujúce odpadové liatinové potrubie splaškovej kanalizácie DN125

Revízia/dátum	Popis revízie

Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav Vons	
Vypracoval	Mgr. Lukáš Vons	
Kontroloval	Ing. Miroslav Vons	

Autor projektu		Ing. Igor KLEIN		<div> ikarch</div>			
Hlavný projektant		Ing. Igor KLEIN					
Investor		ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Komenského 48, 011 09 ZA					
Katastrálne územie		Trstená	Parcela	Stupeň	REALIZAČNÝ PROJEKT		
Stavba DOBUDOVANIE 3. POSCHODIA ROZOSTAVANEJ BUDOVY ORAVSKEJ POLIKLINIKY NÁMESTOVO - CIZS ORAVSKÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO, Červeného Kríža 62/30, 029 01 Námestovo				Profesia	ZDRAVOTECHNIKA		
				Dátum	12/2020		
				Č. zák.	43/MV/2020		
Objekt BUDOVA ORAVSKEJ POLIKLINIKY NÁMESTOVO				Formát	2xA4	Mierka	1:50
				Profesia	Číslo výkresu		Sada
Obsah Pôdorys 3.NP - Úpravy vody a kanalizácie				ZT	01		