

## VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

### č. 4

podlimitná zákazka – predmet zákazky:

**„Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok“**

Zákazka : 431732

Názov zákazky : [Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok](#)

Obstarávateľ : Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku

Zaevidovali sme [otázku](#) k zákazke [431732 Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok](#).

Dátum : 10.05.2021 12:54:49  
podania

#### Otázka č. 1

**Vzhľadom na rôznorodosť a nesúrodosť poskytnutých výkazov (každá časť je zrejme z iného zdroja) a chýbajúce prednastavenie formátovania a vzorcov žiadame o vysvetlenie, či v záujme predchádzania chýb môžu uchádzači predložiť ponuku v zjednotenej forme (napr. export z oceňovacieho programu).**

Odpoveď:

Rôznorodosť výkazov je spôsobená dôsledkom programov, v ktorých boli jednotlivé výkazy spracované. Každá profesia má iný program, databázu na vypracovanie výkazov. To však nemá vplyv na kvalitu, správnosť výkazu. Ak je uchádzačovi jednoduchšie importovať dodaný výkaz výmer do vlastného oceňovacieho programu a poskytnúť výstup z neho, je to v poriadku. Dôležité je aby uchádzač ocenil dodaný výkaz výmer, a prípadné zmeny a navyše práce uviedol pod čiaru.

#### Otázka č. 2

**V poskytnutom výkaze výmer pre „DODÁVKU BLESKOZVODU“ sa nachádzajú položky 4 DM Zvodový vodič vrátane montáže podpier ALMgSI 210,0 m 5 Zvodový vodič vrátane montáže podpier ALMgSI 210,0 m Žiadame o vysvetlenie či sa jedná o duplicitu, alebo sa v jednej požaduje (napriek popisu) oceniť materiál a v druhej prácu?**

ÚVTOS – ost-1-6/36-2021

Odpoveď:

V rozpočte BL

Položka 4:

DM Zvodový vodič vrátane montáže podpier ALMgSI = Demontáž montáž vedenia bez materiálu

Položka 5:


Zvodový vodič vrátane montáže podpier ALMgSI = Montáž nového vedenia

### Otázka č. 3

V poskytnutom výkaze výmer pre „DODÁVKU ELEKTRO“ sa nachádzajú položky 22 Istič 1n LPN 16.0C/2DC 25 ks 24 Istič 1-pól.montáž a zap.do 25 A "B" 25 ks Žiadame o vysvetlenie či sa jedná o duplicitu, alebo sa v jednej požaduje oceniť materiál a v druhej prácu? V tejto súvislosti žiadame pre ostatné položky tohto výkazu vysvetlenie, či pri nich majú uchádzači oceňovať materiál aj montáž, nakoľko chýba bežné označenie „DM“.

Odpoveď:

V rozpočte ELI je duplicita položka 22 a 24. Položka 24 neplatí. Označenie „DM“ znamená demontáž a montáž. Na položkách kde nie je uvedené „DM“ je nutné montáž oceniť v stĺpci F poskytnutého výkazu výmer „montáž spolu“.

  
pplk. Mgr. Lubomír Bačkor  
riaditeľ

