

Bratislava, dňa 19.05.2021

Vec: Vysvetlenie Súťažných podkladov č.1 k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „Prestavba objektov MŠ – Kamenec pod Vtáčnikom, za účelom zníženia energetickej náročnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie “ (Vestník č. 104/2021 - 30.04.2021 pod zn. 23807 - WYP).

Na základe žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany záujemcov uvádzame nasledovné:

Otázka č. 1 :

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie položky 9 v objekte Zateplenie strechy - Skrutka natlkacia . Pri hrúbke tepelnej izolácie strechy 400mm nie je možné takúto skrutku použiť.

Odpoveď č. 1 :

Na kotvenie strechy pri hrúbke izolantu treba uvažovať pod pojmom skrutka aj teleskop . S teleskopom je možné kotvenie fólie cez hrúbku tepelného izolantu až do 750 mm.

Otázka č. 2 :

V časti zateplenie strechy je položka č.22 Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 20,5 mm 36,729m², ale doska takejto hrúbky sa nevyrába. Vie VO presne špecifikovať od koho má takúto dosku?.

Odpoveď č. 2 :

Uchádzači ocenia dosku OSB hr. 22 mm.

Otázka č. 3 :

V časti Zdravotechnika je pol.č.74 Závesné detské WC KIND 6l 15ks, ale nikde sme nenašli D+M predstenového systému pre tieto WC.

Odpoveď č. 3 :

Položka č.74 ZASOVACIA REŽIA – je preklep je myslené zásobovacia réžia
Ak myslíte položku 65 samozrejme uvažovať WC ako komplet aj s pred stenovým systémom , ako jeden celok.

Otázka č. 4 :

V časti Zdravotechnika je pol.č.54 Montáž umývadiel bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou T 1015 na konzoly 29ks, umývadiel je ale podľa výpisu materiálu 26ks. Čo máme naceniť?

Odpoveď č. 4 :

Umývadiel je 29 – 18 detských + 11 dospelý
Treba upraviť počet detských umývadiel 15 v rozpočte + 3 ks = spolu 18 ks.

Otázka č. 5 :

V časti Zdravotechnika sú pol.č.42,43,44,45 kde sú v každej položke špecifikované rôzne dimenzie armatúr a fittingov. Takto sa to nedá naceniť, žiadame doplniť presný rozpis položiek.

Odpoveď č. 5 :

42	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	510,000		
43	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	510,000		
44	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			

D 725**Zdravotechnika - zariadenia - predmety**

45	K	219	Armaturová zostava pre systém ohrevu vody (GK expanzomaty 5 L zas.vody 300 L- NEREZ, s príslušenstvom a reguláciou celého systému), EL.ZASOBNÍK-300 L, čerpadlová zostava D+M	sub	1,000		
----	---	-----	---	-----	-------	--	--

Položky 42 – 45 sú tieto a treba ich naceniť podľa zadaného výkazu. Ako aj ostatné položky .

Otázka č. 6 :

V časti Zdravotechnika sú pol.č. 81 a 82, ktoré sú zduplované, jedna musí vypadnúť z VV.

Odpoveď č. 6 :

Jedna položka je oceľové rozvody zvarované a druhá položka je ich tepelná izolácia.

81	K	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	45,000		
82	K	722181116	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	45,000		

Otázka č. 7 :

V časti Zdravotechnika je pol.č.66 Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2 29ks, ale chýba k tejto položke špecifikácia materiálu.

Odpoveď č. 7 :

Položka č. 66 je dodávka umývadiel. Špecifikácia materiálu je v položke č. 69.

69	M	212	BAteria umyvadlova	ks	29,000		
----	---	-----	--------------------	----	--------	--	--

Otázka č. 8 :

V časti Zdravotechnika je pol.č.86 Demontáž exist. zar. predmetov a odvoz na sklادku 1sub, žiadame tento materiál presne rozpisat' do položiek, takto sa to nedá nacenit'.

Odpoveď č. 8 :

Nie je to položka 86 – ale 77. Zariadenie predmety je možné si napočítať podľa priloženej PD ako aj všetky zariadenie predmety sa vymieňajú. Počet nových je počet demontovaných.

77	M	702b	Demontáž exist. zar. predmetov a odvoz na sklادku	sub	1,000		
----	---	------	---	-----	-------	--	--

Otázka č. 9 :

V časti vykurovanie je v PD uvedený kotol CGB 35, ale vo výkaze výmer je kotol CGB 50. Čo máme nacenit'?

Odpoveď č. 9 :

V PD aj vo je uvedený potrebný výkon zdroja tepla 9-50 kW t.j je potrebné naceniť kotol o výkone 50 kW.

Otázka č. 10 :

V PD vykurovania je dopojenie vykurovacích telies meďou, ale vo VV je všetko oceľovým potrubím. V PD sú len hlavné rozvody oceľov. Žiadame o vysvetlenie nezrovnalosti medzi PD a VV a čo máme naceniť?

Odpoveď č. 10 :

V PD je uvedené, že dopojenie vykurovacích telies sa prevedie cu kolenami s poniklovaním, tieto sú súčasťou cenný balíka radiátorových telies podľa jeho polohy a spôsobu dopojenia. Kolenka je potrebné naceniť ako súčasť radiátorového telesa(je to pripájacia armatúra nie rozvod). Rozvod je realizovaný potrubím OCL a PEX-AL-PEX ako uvádza PD.

Otázka č. 11 :

PD vykurovania obsahuje aj solárny systém ale vo VV je tento uvedený len jednou položkou. Žiadame o doplnenie presnej špecifikácie jednotlivých položiek, lebo podľa zaslanej dokumentácie nie je možné zodpovedne spracovať ponuku na túto dodávku, bol by to len hrubý odhad.

Odpoveď č. 11 :

Solárny systém a charakteristika jednotlivých prvkov je špecifikované priamo v danej položke vo VV, kde sú uvedené druhy a množstva jednotlivých prvkov tohto balíka.

Otázka č. 12 :

V PD a VV chýba presná špecifikácia materiálu pre zapojenie kotolne (čerpádlá, rozdeľovače, anuloid a pod). Žiadame o doplnenie výkazu výmer, lebo takto to nie je možné naceniť.

Odpoveď č. 12 :

V PD v graf časti sú uvedené parametre jednotlivých komponentov kotolne a to najmä na výkresoch UK-0.1 a UK-1.3, napr. anuloid DN100/40 o prietoku 4 m³/hod. R+Z DN 100, čerpadlá je potrebné určiť na základe ich parametrov napr. pre výkon vo vetve Q = 19646 W, zodpovedá napr čerpadlo ALPHA 2 25-80, v zmysle všeobecne platného pravidla určenia hmotnostného prietoku a dopravnej výšky pri známej teplotnej diferencii mernej tepelnej kapacity vykurovacieho média (parametre uvedené v graf. časti PD) Nie je vhodné uvádzanie pri verejnom obstarávaní ak to nie je nevyhnutné obchodný názov výrobku.

Otázka č. 13 :

V PD a VV chýba špecifikácia riadiaceho systému kotlov. Žiadame doplniť do súťažných podkladov.

Odpoveď č. 13 :

Systém riadenia kotlov je súčasť kotlovej zostavy treba naceniť spolu s kotlami.

Otázka č. 14 :

Vo VV vykurovania sa nachádzajú duplicitne položky č.71 a 72 Presuny hmôt. Žiadame o vysvetlenie týchto položiek.

Odpoveď č. 14 :

Nejde o duplicitné položky, položka v (%) zahŕňa presuny materiálov bežnej hmotnosti pre 1xosoba, pričom položka v (t), prirážku na presun objemných prvkov a komponentov a to najmä radiátorových telies (2,3 osoby).

Otázka č. 15 :

1. V súťažných podkladoch je v bode 13.15 uvedené: "Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov - Prílohe č. 8 súťažných podkladov"

- a, Je tento súhlas potrebný len pre podpisujúceho konateľa, alebo pre všetkých štatutárov?
b, Je možné tento súhlas nahradiť priamo výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace pre všetkých štatutárov?
c, je možné do súťaže nahradiť toto udelenie súhlasu Čestným prehlásením, že spĺňame všetky podmienky účasti v tejto zákazke podľa §114 zákona a doložené budú v prípade vyzvania na doloženie týchto dokladov v prípade, že by sme boli úspešný uchádzač?

Odpoveď č. 15 :

a) Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov je potrebný predložiť za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.

b) Áno, uchádzač môže predložiť aj výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.

c) Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov je možné nahradiť Čestným prehlásením. Uchádzač môže využiť na preukázanie splnenia podmienok účasti nahradenie predloženia dokladov čestným prehlásením podľa § 114 zákona v ktorom uvedie či spĺňa stanovené podmienky účasti.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o Verejnom obstarávaní je možné nahradiť podľa § 152 zákona o Verejnom obstarávaní potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Otázka č. 16 :

V súťažných podkladoch je v čl.11 bod 11.3 uvedené : "V prípade ak elektronické vyhotovenie bankovej záruky bude bez elektronického zaručeného podpisu, je potrebné predložiť originál bankovej záruky podľa bodu 11.3, týchto súťažných podkladov". Chápeme túto vetu správne a to, že v prípade predloženia elektronickej záruky s elektronicky zaručeným podpisom nie je uchádzač povinný predložiť aj originál záruky podľa bodu 11.3.?

Odpoveď č. 16 :

V prípade ak elektronické vyhotovenie bankovej záruky bude bez elektronického zaručeného podpisu, je potrebné predložiť originál bankovej záruky podľa bodu 11.3, týchto súťažných podkladov.

Ak bude elektronicky vyhotovená bankovej záruka obsahovať elektronický zaručený podpis stačí ho vložiť do systému ELENA aj elektronickým zaručeným podpisom.

Otázka č. 17 :

Súčasťou Zmluvy o dielo sú prílohy č.1 až 6. Chceme sa opýtať, či je potrebné tieto prílohy predkladať do súťaže, alebo ich predkladá až úspešný uchádzač v zmysle ZoD pri podpise zmluvy?

Sú tam prílohy ktoré sa predkladajú až pri podpise zmluvy (poistná zmluva, zloženie kaucie).

Odpoveď č. 17 :

V Súťažných podkladoch v bode 13.**PONUKA** je presne špecifikované čo treba predložiť k Návrhu zmluvy o dielo:

13.2.1. Návrh zmluvy o dielo musí byť doplnený o:

13.2.1.1. identifikačné údaje uchádzača v čl. I. Zmluvné strany – identifikácia zhotoviteľa a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

13.2.1.2. osobu oprávnenú na uskutočňovanie stavieb – stavbyvedúci zhotoviteľa v čl.7. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa, bod 7.22. ,

13.2.1.3. Návrh zmluvy o dielo predloží uchádzač s uvedením zmluvnej ceny za dielo v čl. 4.

Uchádzač vyplní článok 4 bod 4.2 v Návrhu zmluvy o dielo.

13.2.1.4. Príloha č. 1 k Návrhu zmluvy o dielo Špecifikácia ceny

13.2.1.5. Príloha č. 4 k Návrhu zmluvy o dielo Zoznam subdodávateľov, podiel subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona v súlade s bodom 10.5 Návrhu zmluvy o dielo.

Ostatné prílohy bude predkladať úspešný uchádzač až k podpisu Zmluvy o dielo.

Otázka č. 18 :

Je možné nahradiť kauciu v zmysle bodu 5.11. bankovou zábezpekou?

Odpoveď č. 18 :

Verejný obstarávateľ bude akceptovať vystavenie bankovej záruky ako formu kaucie a upravuje bod 5.11 Návrhu zmluvy o dielo. Upravená ZoD je prílohou tohto vysvetlenia viď. príloha č.1.

Uchádzači budú pri príprave ponuky postupovať v súlade s vysvetlením súťažných podkladov č.1.

S pozdravom

Peter Šimeček
Konateľ – ABYS Slovakia, s.r.o.
Spoločnosť splnomocnená na
proces verejného obstarávania

Prílohy:
Príloha č.1 - Upravená Zmluva o dielo