



SIPRO	Vzduchotechnické potrubie valcované oceľové. Spájané tvarovkami. Odbočka pre wc/digestor bude zhotovená zo sedlového kusa. Odbočky budú vybavené spätnými klapkami. Všetky spoje dôkladne prelepiť Al. páskou. VZT stúpačky budú uchytené ku konštrukcii s objímkami s gumou.
	dĺžky : SPIRO d 160 84,0 m VZT stúpačky budú odkanalizované cez sifón. Pred realizáciou je potrebné overiť priestorové možnosti v bytovom jadre.
SOLO Plus T	Nástenný radiálny ventilátor s časovým dobehom. 230V, 23/16,5/11,5 W, prietok 90 / 62 / 36 m3/hod. hluk 40,8/ 25,8 dB(A)
sifón HL 136	Kondenzačný sifón DN40 s protizápachovou klapkou HL 163N

investor	Mesto Myjava,		
	Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava		
autor projektu :	Ing. Martin Valko		
zodp. projektant	Ing. Michal Bilkovič, SKSÍ 6409, IČO 50228510		
profesia	ODVETNÍK		
názov stavby	Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava		
miesto stavby	ul. Trokanova s.č.232,234,236, 907 01 Myjava	stupeň	projekt pre stavebné povolenie
	p.č. 1616, 1617,1618/2, k.ú. Myjava	dátum	06/2019
názov výkresu	SO-02 (s.č. 236), Pôdorys 1.NP	formát	594x420
		číslo výkresu	4



Ing. Michal Bilkovič
projektovanie, dodávka, montáž
technických zariadení budov
solárne systémy, vykurovanie
rozvody vody i kanalizačný plyn
mobil: +421 948 400 004 | e-mail: bilkovic@gmail.com | Jeseňského 39