



SIPRO	Vzduchotechnické potrubie valcované oceľové. Spájané tvarovkami. Odbočka pre wc/digestor bude zhotovená zo sedlového kusa. Odbočky budú vybavené spätnými klapkami. Všetky spoje dôkladne prelepiť Al. páskou. VZT stúpačky budú uchytené ku konštrukcii s objímkami s gumou.
	dĺžky : SPIRO d 160 84,0 m VZT stúpačky budú odkanalizované cez sifón. Pred realizáciou je potrebné overiť priestorové možnosti v bytovom jadre.
SOLO Plus T	Nástenný radiálny ventilátor s časovým dobehom. 230V, 23/16,5/11,5 W, prietok 90 / 62 / 36 m3/hod. hluk 40,8/ 25,8 dB(A)
sifón HL 136	Kondenzačný sifón DN40 s protizápachovou klapkou HL 163N

investor	Mesto Myjava,
autor projektu :	Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
zodp. projektant	Ing. Martin Valko
profesia	Ing. Michal Bilkovič, SKSI 6409, IČO 50228510
názov stavby	ODVETRAMIE
miesto stavby	Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava
názov výkresu	ul. Trokanova s.č.232,234,236, 907 01 Myjava
	p.č. 1616, 1617,1618/2, k.ú. Myjava
	SO-02 (s.č. 236), Pôdorys 1.PP

SO 03 s.č. 232	SO 02 s.č. 236
SO 01 s.č. 234	SO 04
Ing. Michal Bilkovič projektovanie, dodávka, montáž technických zariadení, budov, solárne systémy, vykurovanie, rozvody vody, kanalizácia, plyn	Ing. Michal Bilkovič projektovanie, dodávka, montáž technických zariadení, budov, solárne systémy, vykurovanie, rozvody vody, kanalizácia, plyn



Ing. Michal Bilkovič
projektovanie, dodávka, montáž
technických zariadení, budov,
solárne systémy, vykurovanie,
rozvody vody, kanalizácia, plyn

stupeň projekt pre stavebné povolenie	dátum 06/2019	mierka 1:75
formát 594x420	číslo výkresu 3	