








SIPRO	Vzduchotechnické potrubie valcované oceľové. Spájané tvarovkami. Odbočka pre wc/digestor bude zhotovená zo sedlového kusa. Odbočky budú vybavené spätnými klapkami. Všetky spoje dôkladne prelepiť Al. páskou. VZT stúpačky budú uchytené ku konštrukcii s objímkami s gumou.
	dĺžky : SPIRO d 160 84,0 m VZT stúpačky budú odkanalizované cez sifón. Pred realizáciou je potrebné overiť priestorové možnosti v bytovom jadre.
SOLO Plus T	Nástenný radiálny ventilátor s časovým dobehom. 230V, 23/16,5/11,5 W, prietok 90 / 62 / 36 m3/hod. hluk 40,8/ 25,8 dB(A)
sifón HL 136	Kondenzačný sifón DN40 s protizápachovou klapkou HL 163N

SO 03 s.č. 232	SO 02 s.č. 236
SO 01 s.č. 234	SO 04



investor	Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava	
autor projektu :	Ing. Martin Valko	
zodp. projektant	Ing. Michal Bilkovič, SKSI 6409, IČO 50228510	
profesia	ODVETRAMIE	
názov stavby	Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava	
miesto stavby	ul. Trokanova s.č.232,234,236, 907 01 Myjava	stupeň projekt pre stavebné povolenie
	p.č. 1616, 1617,1618/2, k.ú. Myjava	dátum 06/2019
názov výkresu	SO-01 (s.č. 234), Pôdorys 1.NP - 4.NP	formát 594x420
		číslo výkresu 1

Ing. Michal Bilkovič
projektovanie, dodávka, montáž
technických zariadení budov
solárne systémy vykurovanie
rozvody vody i kanalizácia plyn
mbilkovic@gmail.com
+421 948 400 004 jaskania 39