


ROZVÁDZAČ RP0-4

V STENE V CHODBE 1.PP, 1.-4. NP



SKRIŇA PLAST ZAPUSTENÁ,
IP40, 72 MODUL

ROZMERY (VxŠxH): 800x400x100

PRÍVOD ODSPODU, VÝVODY ODSPODU AJ VRCHOM

NAP. SÚSTAVA: 3NPE,230/400V AC,50Hz/TN-S

Investor: Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

Vypracoval: ING. ERIK LUKÁČ

E-12

miesto: ul. Trokanova s.č. 232,234,236, Myjava
**Prestupné bývanie a komunitné
centrum v meste Myjava**

19-0505

M -

názov výkresu: SO02 - ROZVÁDZAČE RP0-4

ING. ERIK LUKÁČ

odborne spôsobilý elektrotechnik špecialista
na projektovanie VTZ elektrického
podľa osvedčenia ev.č. 086/4/2006-EZ-P-E2-A

PD PRE STAV. POVOLENIE