

☐ EL. PREDMET TRIEDY II.

"F" SVIETIDLO VHODNÉ PRE MONTÁŽ NA HORLAVÉ PODKLADY
































POZNÁMKA

ELEKTROINŠTALÁCIA JE NAVRHNUTÁ VODIČMI CYKY, CYKYLO POD OMIETKOU, PRÍPADNE V TRUBKÁCH EXP UNIVOLT.

V UMYVÁRŇACH, V SPRCHÁCH A V KUCHYŇKJE PREVIESŤ DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPOJOVANIE VODIČOM CY 4mm² ZELENO-ŽLTÝM.

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Projektovateľ	Peter Kotrle	Zodp. projekt.	Antonín Kotrle
Kreslil	Peter Kotrle	Hl. inž. proj.	Ing. arch. Ivan Supuka
Miesto:	Bzovík	Okres:	Krupina
Stavebník:	Obec Bzovík Obecný úrad, 962 41 Bzovík 299	Tatranská č.109, Banská Bystrica 974 11, Slovensko	
Stavba:	ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BZOVÍK		Dátum
Objekt:	SO-01 MATERSKÁ ŠKOLA		10.2017
Profesia:	ELEKTROINŠTALÁCIA		Zmena
Obsah výkresu:	LEGENDA		Stupeň
			D.S.P.
			Zák. číslo
			2207
			Formát
			2A4
			Sada:
			Mierka
			--
			Číslo výkresu
			E-03

	L	SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ STROPNÉ, 17W, 2250lm, IP20, 4000K
	M	SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ STROPNÉ, 22W, 3100lm, IP20, 4000K
	N	SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ STROPNÉ, 31W, 4250lm, IP20, 4000K
	G	SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ, 9W, 740lm, IP21, F 
	H	SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ, 15W, 1380lm, IP44, F
	H1	SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ, 15W, 1380lm, IP44, F, S ČIDLOM POHYBU
	Y	SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ NÚDZOVÉ, 2W, 44lm, NM, IP20, F, 1,0hod
	1	VYPÍNAČ 1-PÓL. DOM., 250V, 10A, IP20C, ABB, LEGRAND, SIEMENS
	5	SÉRIOVÝ PREPÍNAČ DOM., 250V, 10A, IP20C, ABB, LEGRAND, SIEMENS
	6	STRIDAVÝ PREPÍNAČ DOM., 250V, 10A, IP20C, ABB, LEGRAND, SIEMENS
	7	KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ DOM., 250V, 10A, IP20C, ABB-ELEMENT
		SPORÁKOVÁ PRÍPOJKA S TLEJ. ABB, 1011-0-0816 CZ, 400V, 16A, IP20, ZAPUST.
		JEDNOZÁSUVKA DOM., 250V, 16A, IP20C, ZAPUST., CLONKY, ABB, LEGRAND, apod.
		DVOJZÁSUVKA DOM., 250V, 16A, IP20C, ZAPUST., CLONKY, ABB, LEGRAND, apod.
	DIG.	VÝVOD PRE DIGESTOR, 230V, cca 150W
	OSV.LINKY	VÝVOD PRE OSVETLENIE KUCH. LINKY, 230V, cca 40W
		EL. MYČKA, 230V
		EL. MIKROVLNKA, 230V
		EL. VARNÁ DOSKA, 400V, cca 7,50kW
	OS	EL. OHRIEVACÍ STŮL, 230V, cca 2,0kW
	K	EL. KÁVOVAR, 230V
	HR	EL. ROZVÁDZAČ HR – HLAVNÝ
	REP	ELEKTROMEROVÝ PILIER REP
	EP	HLAVNÁ UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA EP
	EH1	EL. BOJLER EH1, 230V, 2,0kW
	EH2	EL. PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ EH2, 230V, 3,50kW
	EH3	EL. PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ EH3, 230V, 5,70kW
	KOST	KOMPAKTNÁ ODOVZDÁVACIA STANICA TEPLA KOST, 230V, cca 3,00kW
	V1	EL. VENTILÁTOR V1, 230V, cca 25W, S ČASOVÝM DOBEHOM
		HLAVNÁ KÁBLOVÁ TRASA