


LEGENDA:

- ① SKÚŠOBNÁ SVORKA SZ V KRABICI KUZ-VI
- TYPOVÉ SPOJOVACIE SVORKY SS, SK, SO
- ZVAROVANÝ SPOJ V ZEMI VRÁTANE OCHRANY SPOJA
- ZBERNÉ VEDENIE AlMgSi 50 NA PODPERÁCH PV15, PV11, PV21, SS
- ZVODOVÉ VEDENIE AlMgSi 50/PVC PEVNE POD OMIETKOU
- UPEVNENÉ PRÝCHYTKAMI SUA S ROZOSTUPOM á 0,6 m
- ZEMNIAČE VEDENIE FeZn 30x4 resp. Ø10
- oJP ZBERACIA TYČ DĹŽKY 3m VRÁTANE BETÓNOVÉHO PODSTAVCA

Rozvodná sústava: 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S
Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41: čl.411 samočinné odpojenie napájania
čl.412 dvojité alebo zosilnená izolácia
Vonkajšie vplyvy: uvedené sú v protokole

Navrhov:	Ing. Jana Jedináková	 <div>ING. JANA JEDINÁKOVÁ LETNÁ 45, 040 01 KOŠICE TEL. : +421 915 640 833</div>		
Zodpovedný proj.:	Ing. Vladimír Klešč			
Vypracoval:	Ing. Marián Klešč			
Investor:	OBEČ LEMEŠANY, Lemešany 186, 082 03			
Miesto stavby:	Lemešany, parcela č. 185/1, 185/3, 185/4			
Stavba: skvalitnenie bývania pre obyvateľov z mrk v obci lemešany			Počet A4:	2
			Dátum:	02/2019
Objekt:	01 bytový dom "b" - 16 bj - prestavba a nadstavba		Stupeň:	REALIZAČNÝ PROJEKT
Časť:	elektroinštalácia		Arch. č.:	A - 1. 2019. D. 02 - R. 9
Obsah:	bleskozvod a uzemnenie		Mierka:	Č. výkresu: 1 : 100 6