

MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. Veterná 23/D, 931 01 Šamorín	Predmet zákazky: „REKONŠTRUKCIA TEPELNÝCH ROZVODOV V OKRUHU KOTOLNE K4 V ŠAMORÍNE“
--	--

Všetkým známým záujemcom
a do Profilu
Verejného obstarávateľa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
28274-WYP

Vybavuje/kontakt
Ing. Zuzana Lenická
0917 381 833

Bratislava
21.06.2021

Vec: Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie

Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia tepelných rozvodov v okruhu kotolne K4 v Šamoríne“

Vestník VO: č. 128/2021 z 28.05.2021, zn. 28274-WYP

Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ: MPBH ŠAMORÍN, s.r.o., Veterná 23/D, 931 01 Šamorín

Verejný obstarávateľ zasiela Odpoveď na doručené žiadosti o vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Predmet diela spočíva v Rekonštrukciu potrubí, ale uchádzač nenašiel vo výkazu výmer (ani technická správa) žiadne údaje či výmery k demontáži existujúcich potrubí. Jedná sa v predmete diela naozaj o výmenu starého potrubia za nové alebo ako a či budú demontáže riešené?

Budú prebiehať Demontáže iba v niektorých častí existujúcich trasy potrubných rozvodov?

Doplň prosím zadávateľ prípadne výmery k demontáži?

Odpoveď VO:

Verejný obstarávateľ poskytuje záujemcom, resp. uchádzačom Výkaz výmer_ verzia 2.0, kde doplnil údaje týkajúce sa demontáže a rovnako tak aj presuny hmôt.

Otázka č. 2:

Vo výkaze výmer v časti "Rozvod potrubia" sú vo všetkých listoch položky "Doizolovacia sada L-set veľká", "Doizolovacia sada I-set veľká", "Doizolovacia sada T-set veľká", "izolačná pena, pre L veľké", "izolačná pena, pre Aj veľké" a "izolačná pena, pre T veľké". Čo presne tieto položky znamenajú? Ktoré diely sa týmito položkami izolujú?

Odpoveď VO:

Doizolovacie časti I,T,L - slúžia na doizolovanie potrubia v spojoch pretože spoje pri zváraní potrubia sú obnažené. Tzn. „L“ sada je na doizolovanie kolien, „T“ sada na doizolovanie T-kusov(odbočiek), „I“ sada na doizolovanie spojov rovného potrubia.

Otázka č. 3:

V Súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky je na strane 46 dole napísané, že predmetom je aj „Nové rozvodné potrubia TÚV budú pozvárané z oceľových pozinkovaných rúr opatrené tepelnou izoláciou z polyuretánu, s ochranným plášťom HDPE“.

Vo výkazoch výmer sme síce našli položku napríklad „Potrubie z oceľ.rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20“, tu sa ale nejedná o potrubia pozinkované opatrené tepelnou izoláciou z polyuretánu, s ochranným plášťom HDPE.

MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. Veterná 23/D, 931 01 Šamorín	Predmet zákazky: „REKONŠTRUKCIA TEPELNÝCH ROZVODOV V OKRUHU KOTOLNE K4 V ŠAMORÍNE“
--	--

Žiadame o uistenie, či sa jedná o chybu v písaní alebo je také potrubie (pozvárané z oceľových pozinkovaných rúr opatrené tepelnou izoláciou z polyuretánu, s ochranným plášťom HDPE) naozaj predmetom diela, ale chýba položka vo výkaze výmer?

Odpoveď VO:

V rámci opisu predmetu zákazky v časti B.1 Súťažných podkladov vychádzal verejný obstarávateľ z podkladov poskytnutých projektantom – vid' Sprievodná správa – Súhrnný prehľad vybavenia stavby. Z výkaz výmeru vyplýva, že rozvod UK je z ocele, ale rozvod TUV je z predizolovaného plastu. Pôvodné zadanie projektanta, t.j. predizolovaný pozink. nebude realizované. Pri tejto položke je záväzný výkaz výmer_verzia 2.0.

V súvislosti s odpoveďou verejného obstarávateľa na otázku č. 1, verejný obstarávateľ upravuje výšku predpokladanej hodnoty zákazky vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch a to na hodnotu:

Predpokladaná hodnota zákazky: **872.788,33 EUR bez DPH.**

z toho

PHZ pre časť 1 Rekonštrukcia tepelných rozvodov - etapa 1: **124.441,50 EUR bez DPH**

PHZ pre časť 2 Rekonštrukcia tepelných rozvodov - etapa 2,3,4: **748.346,83 EUR bez DPH**

Ing. Zuzana Lenická
Osoba splnomocnená verejným obstarávateľom
na realizáciu verejného obstarávania

Príloha:

- Časť 1_Výkaz výmer_verzia 2.0_etapa 1 – uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť ocenený VV_verziu 2.0
- Časť 2_Výkaz výmer_verzia 2.0_etapa 2,3,4 – uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť ocenený VV_verziu 2.0