


Zoznam zariadení									
Označenie	Názov – parametre	výrobca	typ	parametre	teplota (°C)	PN	mn.	m.j.	poznámka
TČv	Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla	Wamak	AW 47 EVI –(vonk.)				12	ks	
TČvn	Vnúťorná jednotka tepelného čerpadla	Wamak	AW 47 EVI –(vnút.)	47 kW	55 (65)		12	ks	
AN	Akumulačná nádrž tepla			90 m3 (2x45m3)	65	16	1 (2)	ks	

Zoznam miestností			
č.m.	názov	plocha (m2)	poznámka
101	Strojovňa vonk. jednotiek		riešená
102	Strojovňa vnút. jednotiek		riešená
103	Rozvodňa NN–tep.čerpadiel		riešená
104	Chodba		jestvujúca
105	Sklad ND		jestvujúci
106	Rozvodňa NN–kotolne		jestvujúca

Legenda kreslenia:	
farba čiary	popis
_____	navrhované rozvody tepla
-----	výhľad
_____	potrubia chladiva medzi vonk. a vnút. jednotkou
_____	stavebné úpravy jestvujúceho objektu
_____	jestvujúce potrubné rozvody

	Dátum / Date	Meno / Name	TEMOL s.r.o. / TEMOL Ltd. Moldava nad Bodvou			
Vypracoval Prepared by	05/2021	ING.OROSZ_JR.				
Kontroloval Checked by	05/2021	ING.OROSZ				
Investor Investor	Bytenerg spol. s r.o.			Oddelenie Department	PROJ	
Stavba Construction	Energeticky efektívne využívanie tepelných čerpadiel v systéme CZT mesta Medzilaborce			Mierka Scale	—	Stupeň Proj. stage PSP
Objekt Object	S0 01–Tepelné čerpadlá –Strojné zariadenie			Materiálový list Material or bill of material		
Obsah Content	Pôdorys ±0,00			CAD–File		
				CAD–Programm with Version		
Arch. číslo Arch. number	TM–P–272.21–01–SZ–3			Strana Sheet	z of	Formát Size
				1	1	A3
				Revízia Revision		
				0		