

Podľa rozdeľovníka

V Selciach, dňa: 01.07.2021

VEC : Vysvetlenie č.10

V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch potrebných na vypracovanie ponuky k predmetu zákazky **Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach, VVO č. 69/2021, 15743-WYP zo dňa 17.03.2021** Vám zasielame príslušné vysvetlenie:

Otázka č.1:

Predpokladaná hodnota zákazka bola vypočítaná na pôvodný rozpočet. Rozpočet bol doplnený novými položkami na ocenenie – poplatky za skladovanie, strešné vpuste, atikové vpuste, interiérové dvere. Máme za to, že doplnené položky na ocenenie navyšujú predpokladanú hodnotu zákazky. Prehodnotí verejný obstarávateľ adekvátne navýšenie predpokladanej hodnoty zákazky?

Odpoveď č. 1:

Podľa §6 Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) - PHZ sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty **s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania** podľa finančných limitov. Doplnené položky – ich navýšenie nemá vplyv na zmenu postupu verejného obstarávania – naďalej je to podlimitná zákazka. Verejný obstarávateľ nelimituje potenciálnych uchádzačov výškou PHZ vo vzťahu k nim predloženej cenovej ponuke.

01 – Stavebná časť – Rozpočet

Otázka č.2:

210	K	76700022	Dodávka a montáž zábradlia Z5-7, vrátane bránky	bm	180,000
-----	---	----------	---	----	---------

V položke má byť správne uvedené „Dodávka a montáž zábradlia Z5-8, vrátane bránky“ v zmysle doplnených výkresových podkladov v PDF „PSV_ZAMOCNICKE VYROBKY_5-8 I Z_ZI_01_DOPLNENE“ zo dňa 14_05_2021.

Doplní verejný obstarávateľ správny popis do položky?

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ má za to, že ide z jeho strany o administratívnu, prepisovú chybu, ktorá nemá vplyv na ponuku, nakoľko vo vysvetlení je to uvedené správne. Verejný obstarávateľ doplnil správny popis položky.

01 – Stavebná časť – Rozpočet

Otázka č.3:

168	K	767590200	Montáž a dodávka čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	kpl.	1,000
-----	---	-----------	--	------	-------

V položke chýba rozmer rohože a bližšia špecifikácia. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci rozmer a bližšiu špecifikáciu rohože?

Odpoveď č. 3:

Popis čistiacej rohože 10/DV v prílohe.

01 – Stavebná časť_01 – Rozpočet

Otázka č.4:

250	K	76700023	Dodávka a montáž POMOCNÝ PROFIL PLOCHÉHO KERAMICKÉHO PREKLADU	ks	4,000
-----	---	----------	---	----	-------

V položke chýba rozmer pomocného profilu a bližšia špecifikácia. Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci rozmer a bližšiu špecifikáciu pomocného profilu?

Odpoveď č. 4:

Popis pomocného profilu

L - profil tenkostenný rovnoramenný 80/80/4 mm.

Tenkostenné profily otvorené prierezu L

b (mm)	t (mm)	Teoretická hmotnosť (kg/m)
--------	--------	----------------------------

80	4	4,80
----	---	------

[Tenkostenné profily otvorené prierezu L | FERONA Slovakia, a.s.](#)

Napríklad vyššie uvedené profily.

Zároveň chcem dať do pozornosti uchádzačom, že zákazka je vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania pod číslom 15743 - WYP Vestník č. 69/2021 od 17.03.2021.

Máme za to, že bol dostatočný priestor na vysvetľovanie a študovanie zadávacej dokumentácie napriek jej zložitosti.

Dávame do pozornosti bod 10 Súťažných podkladov:

10. Vysvetlenie

10.1 Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, ***najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiadala dostatočne vopred všetkým zainteresovaným záujemcom prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk*** s tým, že poskytnutie vysvetlenia bude záujemcom alebo uchádzačom odosielané/doručované prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk do konta záujemcu zriadenom na predmetnom portáli. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne odošle/doručí súčasne všetkým záujemcom

prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk. Momentom odoslania prostredníctvom www.ezakazky.sk sa považuje vysvetlenie alebo doplnenie za doručené.

Zároveň prípadné zmeny alebo doplnenia budú prostredníctvom odkazu na profil zverejnené aj na profile zákazky na webovej stránke ÚVO (§ 43 zákona o VO).

- 10.2 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
- 10.3 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak
- a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehote podľa § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo
 - b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.
- 10.4 Verejný obstarávateľ nemá povinnosť predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný.

S pozdravom

Ing. Martina Babicová, administrátor procesu VO