

MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. Veterná 23/D, 931 01 Šamorín	Predmet zákazky: „REKONŠTRUKCIA TEPELNÝCH ROZVODOV V OKRUHU KOTOLNE K4 V ŠAMORÍNE“
--	--

Všetkým známým zájemcom
a do Profilu
Verejného obstarávateľa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
28274-WYP

Vybavuje/kontakt
Ing. Zuzana Lenická
0917 381 833

Bratislava
01.07.2021

Vec: Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie a zmena lehoty na predkladanie ponúk a otvárania ponúk

Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia tepelných rozvodov v okruhu kotolne K4 v Šamoríne“

Vestník VO: č. 128/2021 z 28.05.2021, zn. 28274-WYP

Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ: MPBH ŠAMORÍN, s.r.o., Veterná 23/D, 931 01 Šamorín

Verejný obstarávateľ zasiela Odpoveď na doručené žiadosti o vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer rovnako ani v technickej správe som nenašiel zmienku o prežiarení zvarov/iskrovej skúške, ktoré by mali byť potrebné podľa STN. Rovnako chýba dopravné značenie, ktoré predpokladám bude na niektorých úsekoch potrebné.

Prosím o informáciu, či sa to bude doplňovať do výkazu výmer a do technickej správy.

Odpoveď VO:

Verejný obstarávateľ, na základe otázky upravil výkaz výmer pre časť 1 a pre časť 2. Technickú správu neupravoval vzhľadom k tomu, že prežiarenie zvarov/iskrová skúška vyplýva z STN, ako je uvedené aj v otázke doručenej verejnemu obstarávateľovi. Výkaz výmer_ verzia 3.0 pre časť 1 a Výkaz výmer_ verzia 3.0 pre časť 2 sú prílohou tohto vysvetlenia.

Čo sa týka dopravného značenia, predpokladáme, že otázka sa týka dočasného dopravného značenia. Povinnosť zabezpečiť dočasné dopravné značenie vyplýva uchádzačovi z bodu 3.1.3.6 návrhu zmluvy o dielo_ verzia 2.0 (pre časť 1 a aj pre časť 2). Uchádzač je povinný náklady spojené s dočasným dopravným značením zahrnúť do ceny.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že v súvislosti s poskytnutým výkaz výmer_ verzia 3.0 pre časť 1 a pre časť 2, predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a termínu otvárania ponúk a to nasledovne:

Nová lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2021 do 10,00 hod.

Nový termín otvárania ponúk: 08.07.2021 o 15,00 hod.

Ing. Zuzana Lenická
Osoba splnomocnená verejným obstarávateľom
na realizáciu verejného obstarávania

Príloha:

- Časť 1_Výkaz výmer_ verzia 3.0_etapa 1 – uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť ocenený VV_ verziu 3.0
- Časť 2_Výkaz výmer_ verzia 3.0_etapa 2,3,4 – uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť ocenený VV_ verziu 3.0