



POZNÁMKY

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN–C
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMISLE STN 33 2000–4–41: 2007
OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU:
–Základná izolácia živých častí
–Ochrana zábranami alebo krytmi
OPATRENIA PRI PORUCHE:
–Samočinné odpojenie v sieťach TN
DOPLNKOVÁ OCHRANA:
–Doplnkové ochranné pospojovanie
–Doplnková ochrana prúdovými chráničmi
Vonkajšie vplyvy sú určené v zmysle STN 33 2000–5–51, priestor vonkajší, viď TS

LEGENDA:

- POZEMOK INVESTORA
- NAVRHOVANÁ MATERSKÁ ŠKOLA
- SPP2 PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA 3x100A NA STĽP
- RE RE 2.0 S - NAVRHOVANÝ PLASTOVÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ UPEVNENÝ NA STĽP
- HR HLAVNÝ ROZVÁDZAČ
- PROJEKTORVANÉ KÁBLOVÉ VEDENIE NN ULOŽENÉ V ZEMI
- EXISTUJÚCE NADZEMNÉ ELEKTRICKÉ VEDENIE NN, AIFe 70x4
- EXISTUJÚCI PODPERNÝ BOD NN
- 1 1 KÁBEL ULOŽENÝ V ZEMI V BEŽNOM TERÉNE
- 2 2 KÁBEL ULOŽENÝ V ZEMI POD SPEVNENOU PLOCHOU
- 3 3 KÁBEL ULOŽENÝ V ZEMI POD CHODNÍKOM

POZNÁMKA:

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ STAVEBNÍK ZABEZPEČÍ PODROBNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- PRI KRIŽOVANÍ S INŽINIERSKÝMI SIETAMI SA VÝKOP MUSÍ REALIZOVAŤ RUČNE

STUPEŇ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	–		KONTAKT Ing. MARTIN SIČÁR GENERÁLA ŠTEFÁNIKA 1585/5 060 01 KEŽMAROK m.sicar@sicar.sk +421 911 309 642	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN SIČÁR			
	VYPRACOVAL	ING. MARTIN SIČÁR			
INVESTOR					
OBEC JAKUBANY č.555, 065 12 JAKUBANY					
MIESTO STAVBY					
k.ú. JAKUBANY, parc.c. KN–E 6132, 6133, 6134					
NÁZOV STAVBY MATERSKA ŠKOLA				DÁTUM	03/2019
				FORMÁT	2xA4
				ZÁKAZK. ČÍSLO	–
STAVEBNÝ OBJEKT				MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
S0.02 – ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE					
NÁZOV VÝKRESU				1:300	E–01
SITUÁCIA					