


STABILNÉ SACIE POTRUBIE DN 100
UKONČENÉ PEVNOU SPOJKOU A 110
A VIEČKOM A 110

ČERPACIE STANOVISKO
PLOCHA SO ZÁKAZOM
STÁTIA 5,0 x 8,0 m

POŽIARNA NÁDRŽ
PODZEMNÁ 1 x 22 m3

- ROZOBRATIE DLAŽBY 30m2
- ZHOTOVENIE DLAŽBY 11m2
 - betónová dlažba 60mm
 - podkladná vrstva 40mm, štrkodrava fr.4mm
 - CBGM 150mm
 - štrkodrava 150mm fr. 32-63
- BET.OBRUBNÍK 100/200/1000, 9m



HLAVNÝ PROJEKTANT	MGR.ART.ŠKOPEK	VYPRACOVAL	ING.M.GAŠPAR	AUTOR
STAVEBNÍK	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1/A, 901 01 Malacky			STUPEŇ
NÁZOV A MIESTO STAVBY	VYBUDOVANIE POŽIARNEJ NÁDRŽE V OBJEKTE CVČ MALACKY MALACKY, UL. M. RÁZUSA 30, PARC. Č. 821/1			DÁTUM 06/2021
DIEL - ČASŤ	ARCHITEKTÚRA			FORMÁT A4
VÝKRES	SITUÁCIA			MIERKA 1/350
				Č. VÝKRESU 1