

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov

Obstarávateľ: Obec Zborov

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 04.08.2021 13:56:59

Zverejnené: 10.08.2021 11:22:28

Dobrý deň,

žiadame VO o vysvetlenie:

Prosíme Vás o vyjadrenie k položkám zo súboru -> prílohySutaznychPodkladov -> Časť1 -> Výkaz výmer pre časť 1 ->, karta ->''D5 - Elektroinštalácia'' položka č. 49,50,51 majú iný názov ako sa nachádza v projektovej dokumentácii a zároveň aj v technickej správe. Ide o tie samé rozvádzače alebo nie? Ak áno ktorý je aký?

Odpoveď

položka č. 49 - Rozvádzač RH2 je totožný s Rozvádzačom R2 z technickej dokumentácie

položka č. 50 - Rozvádzač RH je totožný s Rozvádzačom RH1 z technickej dokumentácie

položka č. 51 - Rozvádzač RP1 je totožný s Rozvádzačom R3 z technickej dokumentácie

Taktiež Vás prosíme o vyjadrenie k položke č.52 ''Rozvádzač RE'', nieje táto položka duplicitná s položkou z karty -> '' 05-SO-05 Elektrická káblov=a NN prípojka'' položka č.8? Ak nie tak Vás prosím bližšiu špecifikáciu danej položky. Ak áno tak Vás žiadame o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď

Nie, nie je to duplicita. V rozpočte nastala chyba pri názve položky. Položka č. 8 sa podľa technickej dokumentácie mala nazývať ''SPP7 Z 400 WW/S 2x240/50''. Takže položka č. 8 má byť prípojková skriňa SPP7 a nie RE.

položka č. 52 - Rozvádzač RE je totožný s Rozvádzačom RE z technickej dokumentácie

Zároveň verejný obstarávateľ oznamuje všetkým záujemcom a uchádzačom, že predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 18.8.2021 do 9,00 hod. a otváranie ponúk sa uskutoční dňa 18.8.2021 o 9,05 hod.