

## Odpoveď na otázku č.9

Zákazka : 433478

Názov zákazky : [„Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne Šaľa“](#)

Obstarávateľ : Mesto Šaľa

Zaevidovali sme [otázku](#) k zákazke [433478 „Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne Šaľa“](#).

Dátum  
podania : 13.08.2021 09:14:49

Text  
otázky : Vo výkaze výmer "SO-01 Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne - búracie práce, stavebná časť" sa nachádza položka "Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné" s hodnotou 105,879 t, avšak výkaz výmer neobsahuje žiadnu demontážnu položku na odstránenie azbestov. Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie azbestových konštrukcií a doplnenie chýbajúcich položiek.

**Odpoveď:** V streche sa nenachádza žiadny azbest. V rozpočte je nacenená skladba podľa dodanej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá pozostáva z hydroizolácie Optifol, HI Bitagit, tepelnej izolácie Heraklit a Rotaflex, parozábrany a sklenenej tkaniny, podľa tejto skladby sa v strešnej krytine azbest nenachádza. V prípade iného zistenia pri samotnej realizácii diela je samozrejme dodatočné náklady nutné prirátat'. Vo výkaze výmer sa nachádzajú popísané jednotlivé materiály, ktoré sú rátané.

S pozdravom  
Ing. Július Kelemen  
Osoba poverená VO