



ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 378 08 427, DIČ: 202 162 66 95
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a. s., č. účtu: 0360366110/5600
Tel.: +421/41/«t1», fax: +421/41/«f1»
e-mail: «e1», www.regionzilina.sk

Všetkým známým záujemcom

V Žiline, 26.08.2021

Vec: Vysvetlenie č. 1

Verejný obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj so sídlom Komenského 48, 011 09 Žilina, ako obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VO), vyhlásil postup zadávania podlimitnej zákazky bez použitia elektronického trhoviska postupom zadávania nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektového zámeru: **„Cyklotrasa Hrad Budatín - Hrad Strečno - SO C.5 Cyklotrasa Strečno.“**

Postup zadávania zákazky bol zverejnený v úradnom vestníku EÚ dňa 13.08.2021 pod značkou 2021/S 156-410838 a vestníku VO č. 191/2021 zo dňa 16.08.2021 pod značkou 41040-MSP.

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Po fyzickej obhliadke uchádzača nie sú na trase len 4 poklopy, ale aj 2 šupátka, žiadame objednávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ upravil výkresovú dokumentáciu, technickú správu aj výkaz výmer. Uvedené dokumenty sú prílohou tohto vysvetlenia.

Otázka č. 2

V situácii pri zásype štrkodrvinou pri napojeniach na miestnu komunikáciu objednávateľ naozaj uvažuje iba s vrstvou štrkodrviny? Nemá dlhú životnosť - navrhujeme asfaltovú úpravu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V projektovej dokumentácii bol chybný popis pri napojeniach príľahlých komunikácií. Pri napojeniach miestnych komunikácií na cyklotrasu budú realizované konštrukčné vrstvy

v zmysle vzorových priečných rezov, t. j. s asfaltovým povrchom. Verejný obstarávateľ upravil výkresovú dokumentáciu a technickú správu.

Otázka č.3

Otázka č. 3 : Pri styku s káblom telekom má zhotoviteľ riešiť prekládku, alebo chráničku IS?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pri styku cyklotrasy s káblom Slovak Telekom budú zrealizované chráničky. Verejný obstarávateľ upravil výkresovú dokumentáciu, technickú správu a doplnil výkaz výmer.

Vysvetlenie č. 1 aj s prílohami je dostupné od 27.08.2021 aj v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle: <https://www.uvo.gov.sk/private/organization/8276/order/425422>.

S pozdravom

Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
konzultant pre verejné obstarávanie