

MESTO ROŽŇAVA
 ŠAFÁRIKOVA 499/29, 048 01 ROŽŇAVA
 MATERSKÁ ŠKOLA - UL. ERNESTA RÓTHA 4, ROŽŇAVA
SO-01: OBJEKT: "A"

SÚPIS KÁBLOVÝCH VEDENÍ

Číslo káb. vedenia	Typ káblového vedenia	ODKIAL'	KAM	
Poistková skrinka: "RIS-1"				
WL -1.1	AYKY-J 4x70 mm 2	Poistková skrinka: "RIS-2"	Poistková skrinka: "RIS-1"	Prívody
WL -1.2	AYKY-J 4x70 mm 2	Poistková skrinka: "RIS-2"	Poistková skrinka: "RIS-1"	
WL -1.3	CYKY-J 4x16 mm 2	Poistková skrinka: "RIS-1"	Rozvádzač: RSM-1.1	Vývod hl. rozvádzač
Rozvádzač: "RMS-1.1"				
WL -1.3	CYKY-J 4x16 mm 2	Poistková skrinka: "RIS-1"	Rozvádzač: RSM-1.1	Prívod
WL -02	N2XH-J 3x2,5 mm 2	Rozvádzač: RSM-1.1	Jednofázová zásuvka: ZO-01	Jednofázové zásuvky:
WL -03	N2XH-J 3x2,5 mm 2	Rozvádzač: RSM-1.1	Jednofázová zásuvka: ZO-02	
WL -04	N2XH-J 3x2,5 mm 2	Rozvádzač: RSM-1.1	Jednofázová zásuvka: ZO-03	
WL -06	N2XH-J 3x1,5 mm 2	Rozvádzač: RSM-1.1	Osvetlenie: 0.01 až 0.05	Osvetlenie
WL -07	N2XH-J 3x1,5 mm 2	Rozvádzač: RSM-1.1	Osvetlenie: 0.06 až 0.11	
WL -08	N2XH-J 3x1,5 mm 2	Rozvádzač: RSM-1.1	Osvetlenie: 0.12 a 0.13	
WL -09	N2XH-J 3x1,5 mm 2	Rozvádzač: RSM-1.1	Osvetlenie: soc. priestory	
WL -10	N2XH-J 3x1,5 mm 2	Rozvádzač: RSM-1.1	Núdzové osvetlenie	
WL -11	N2XH-J 5x1,5 mm 2	Rozvádzač: RSM-1.1	DUPLEX 570	Vzduchotechnika

Rožňava, apríl 2017
 Vypracoval: Ing. Kundrát Ján