



LEGENDA MIESTNOSTÍ	
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTÍ
1.01	CHODBA + VSTUP
1.02	ŠATŇA - ZAMESTNANCI
1.03	UPRATOVAČKA
1.04	UPRATOVAČKA
1.05	WC ZAMESTNANCI
1.06	ŠATŇA DETÍ
1.07	KABINET
1.08	KABINET
1.09	PRÍPRAVA JEDÁL
1.10	PREDSEIŇ
1.11	SKLAD
1.12	TRIEDA - HERŇA
1.13	SPÁLŇA
1.14	UMYVÁRKA + WC
1.15	RAMPA
1.16	TERASA
1.17	KRYTÉ CHODNÍKY



### LEGENDA :



OVLÁDAČ, typ: CPA



ČÍDLO CO2, typ: ADS CO2-24



KÁBLOVÝ PRÍVOD, typ: N2XH-J 5x1,5 mm2,




OVLÁDACÍ KÁBEL, typ: SYKFY 5x2x0,5 mm2, SYKFY 2x2x0,5 mm2

SIEŤ: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

- 1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH ( základná ochrana ):  
/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:  
A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ  
A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI  
2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY  
/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:  
411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN  
3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415  
415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ  
415.2 - DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

STN 33 2000-4-41: 2007

PARE č.:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT		<b>ING. JÁN KUNDRÁT</b> PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER UI. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA	
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT			
Okres: ROŽŇAVA	MsÚ: ROŽŇAVA			
INVESTOR: MESTO ROŽŇAVA ŠAFÁRIKOVA 499/29, 048 01 ROŽŇAVA			Formát :	3 x A4
STAVBA : MATERSKÁ ŠKOLA - UI. ERNESTA RÓTHA 4, ROŽŇAVA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY  SO-02: OBJEKT: "B"			Účel :	<b>PpSPaRS</b>
			Dátum :	IV. 2017
			Arch.číslo :	JK-765,2-2/17
DRUH VÝKR. : <b>ELEKTROINŠTALÁCIA: OBJEKT "B"</b> <b>VZDUCHOTECHNIKA</b>			Mierka : 1 : 100	Čís.výkr. : <b>E-02.</b>