


ŠPECIFIKÁCIA POISTKOVÁ SKRINKA: "RIS-2"

SR: ROZPOJOVACIA A ISTIACA SKRINKA
 typ : **SR3 - Z401 VV/VV 0/4 P3 IP2X**
 ROZMER: 400 x 1 060 x 245 mm (š x v x h)
 KRYTIE : IP 44
 In = 160A
 Ik" = 40kA
 výrobca: HASMA KROMPACHY




SIET': 3/N,PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

- 1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH (základná ochrana) :
 /Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:
 A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ
 A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI
- 2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY
 /Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:
 411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN
- 3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415
 415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ
 415.2 - DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

STN 33 2000-4-41: 2007

PARE č.:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT		ING. JÁN KUNDRÁT PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER UI. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA		
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT				
Okres: ROŽŇAVA					MsÚ: ROŽŇAVA
INVESTOR:	MESTO ROŽŇAVA ŠAFÁRIKOVA 499/29, 048 01 ROŽŇAVA		Formát :	2 x A4	
STAVBA :	MATERSKÁ ŠKOLA - UI. ERNESTA RÓTHA 4, ROŽŇAVA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY SO-02: OBJEKT "B"		Účel :	PpSPaRS	
			Dátum :	IV. 2017	
			Arch.číslo :	JK-765,2-3/17	
DRUH VÝKR. :	POISTKOVÁ SKRINKA: "RIS-2"		Mierka : -	Čís.výkr. : E-03.	