

LEGENDA :



OVLÁDAČ, typ: CPA



ČÍDLO CO2, typ: ADS CO2-24



KÁBLOVÝ PRÍVOD, typ: N2XH-J 5x1,5 mm2,




OVLÁDACÍ KÁBEL, typ: SYKFY 5x2x0,5 mm2, SYKFY 2x2x0,5 mm2

SIEŤ: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

- 1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH (základná ochrana):
/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:
A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ
A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI
2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY
/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:
411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN
3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415
415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ
415.2 - DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

STN 33 2000-4-41: 2007

PARE č.:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT		ING. JÁN KUNDRÁT PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER UI. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA	
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT			
Okres: ROŽŇAVA		MsÚ: ROŽŇAVA		
INVESTOR:	MESTO ROŽŇAVA ŠAFÁRIKOVA 499/29, 048 01 ROŽŇAVA		Formát :	3 x A4
STAVBA : SO-03: OBJEKT: "C"	MATERSKÁ ŠKOLA - UI. ERNESTA RÓTHA 4, ROŽŇAVA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY		Účel :	PpSPaRS
			Dátum :	IV. 2017
			Arch.číslo :	JK-765,3-3/17
DRUH VÝKR. :	ELEKTROINŠTALÁCIA: OBJEKT "C" VZDUCHOTECHNIKA - PRÍZEMIE		Mierka : 1 : 100	Čís.výkr. : E-03.