

# ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA: "HR"

EXISTUJÚCI SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ

Typ: 2. poľový

KRYTIE: IP30 / IP20

SIETĚ: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH ( základná ochrana ):

/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:

A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ

A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI

2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY

/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:

411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN


3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415

415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

415.2 - DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

STN 33 2000-4-41: 2007

PARE č.:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT		<b>ING. JÁN KUNDRÁT</b> PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER UI. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA		
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT				
Okres: ROŽŇAVA	MsÚ: ROŽŇAVA				
INVESTOR: MESTO ROŽŇAVA ŠAFÁRIKOVA 499/29, 048 01 ROŽŇAVA			Formát :	2 x A4	
			Účel :	<b>PpSPaRS</b>	
STAVBA : MATERSKÁ ŠKOLA - UI. ERNESTA RÓTHA 4, ROŽŇAVA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY			Dátum :	IV. 2017	
			Arch.číslo :	JK-765,4-4/17	
SO-04: OBJEKT "D" - HOSPODÁRSKY PAVILÓN					
DRUH VÝKR. : <b>DOPLNENIE ROZVÁDZAČA: "HR" - pole č.: 2</b>			Mierka :	Čís.výkr. :	
			-	<b>E-04.</b>	