

POPIS MIESTNOSTÍ

OZN. MIEST.	ÚČEL MIESTNOSTI
001	ZÁDVERIE
002	KOMUNIK. PRIESTOR
003	KANCELÁRIA
004	KOMUNIK. PRIESTOR
005	CHLADNÝ SKLAD
006	SOC. ZARIADENIE
007	WC
008	WC
009	SKLAD
010	SKLAD ODPADU
011	SKLAD BIO ODPADU
012	SKLAD ZELENINY
013	CHODBA
014	SKLAD
015	SKLAD
016	ŠATNA
017	KANCELÁRIA
018	PRÍPRAVA ZELENINY
019	KUCHYŇA
020	VÝDAJŇA
021	SKLAD
022	SKLAD ČIST. POTRIEB
023	BÝVALÁ PRÁČOVŇA
024	SKLAD
025	ELEKTR. ROZVODŇA
026	DIELŇA
027	PREKRYTÝ CHODNÍK
028	PREKRYTÁ RAMPA

LEGENDA :

- SVIETIDLO STROPNÉ LED, typ. SM120V W60L60 1xLED37S/840 , IP20, PHILIPS
resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO STROPNÉ LED, typ. SM120V W20L120 1xLED37S/840 , IP20, PHILIPS
resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO LED STROPNÉ, typ. WT120C LED40S L1200, 41W IP65, PHILIPS
resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO LED, typ. BWG201 1xLED700-24W/830, PSU WH, IP66, PHILIPS
resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO LED, typ. BWG201 1xLED700-24W/830, PSU WH, IP66, PHILIPS
resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO NÁSTENNÉ, typ: BCX413LED1 4000,230V, L533 WH KIT 10W, IP66, PHILIPS
resp. podľa výberu investora
- SVIETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA S AKUMULÁTOROM A PIKTOGRAMOM,
typ : CLASS STÁR DELUXE LED , IP20, (PROLI, s.r.o. Košice) resp. podľa výberu investor

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A, 230V, typ: 1, IP20
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A, 230V, typ: 1, IP44
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ TLAČÍTKOVÝ, 10A, 230V, radenie: 1S, IP20
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ SÉRIOVÝ, 10A, 230V, typ: 5, IP20
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ SÉRIOVÝ, 10A, 230V, typ: 5, IP44
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ STRIEDAVÝ, 10A, 230V, typ: 6, IP20
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ STRIEDAVÝ, 10A, 230V, typ: 6, IP44
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ STRIEDAVÝ,DVOJNÁSOBNÝ 10A, 230V, typ: 6+6, IP20

- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ, 16A, 230V, typ 5518A-A2349B + 3901A-B10B , IP20, ABB
- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ, DVOJNÁSOBNÁ, 16A, 230V, typ: 5512A-CO2357B, IP20, ABB
- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ, TROJNÁSOBNÁ, 16A, 230V, typ: 5512A-CO2357B, IP20, ABB
- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ, S VIEČKOM, 16A, 230V, typ: 5518A-A2399B, IP20, ABB- TANGO
- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ, S VIEČKOM, 16A, 230V, typ: 5518A-2999B, IP44, ABB- TANGO

- SPORÁKOVÁ PRÍPOJKA, 16A, 400V, typ: 3425A-03340B, IP20, ABB


- KÁBLOVÝ ROZVOD, vid Zoznám káblových vedení
- JEDNOFÁZOVÝ ZÁSUVKOVÝ KÁBLOVÝ ROZVOD, vid Zoznám káblových vedení,
- TROJFÁZOVÝ KÁBLOVÝ ROZVOD, vid Zoznám káblových vedení

SIETĚ: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

- 1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH (základná ochrana) :
/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:
A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ
A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI
- 2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY
/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:
411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN
415.1 - PRÚDOVÝ OCHRANIC
415.2 - DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

STN 33 2000-4-41: 2007

PARE č.:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT		ING. JÁN KUNDRÁT PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER UI. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA	
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT			
Okres: ROŽŇAVA	MsÚ: ROŽŇAVA			
INVESTOR:	MESTO ROŽŇAVA ŠAFÁRIKOVA 499/29, 048 01 ROŽŇAVA		Formát :	8 x A4
STAVBA :	MATERSKÁ ŠKOLA - UI. ERNESTA RÓTHA 4, ROŽŇAVA ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY		Účel :	PpSPaRS
			Dátum :	II. 2017
			Arch.číslo :	JK-765-1/17
SO-04: OBJEKT "D" - HOSPODÁRSKY PAVILÓN			Mierka :	Čís.výkr.:
DRUH VÝKR. :	ELEKTROINŠTALÁCIA: OBJEKT "D" SVETELNÝ A ZÁSUVKOVÝ ROZVOD		1 : 50	E-01.