


Autorské práva sú vyhradené
Číslo kópie

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTÍ	PLOCHA
1.01	CHODBA + VSTUP	53,3
1.02	ŠATŇA - ZAMESTNANCI	8,75
1.03	UPRATOVAČKA	5,29
1.04	UPRATOVAČKA	4,75
1.05	UPRATOVAČKA	0,99
1.06	WC ZAMESTNANCI	14,59
1.07	KABINET	7,42
1.08	KABINET	12,0
1.09	PRIPRAVA JEDÁL	5,4
1.10	PREDSIEN	8,2
1.11	SKLAD	3,69
1.12	TRIEDA - HERŇA	1,04
1.13	SPÁLŇA	6,00
1.14	UMYVÁRKA + WC	2,6
1.15	RAMPA	11,9
1.16	TERASA	60,0
1.17	KRYTÉ CHODNÍKY	0,0

Poznámky VZT:

- vzduchotechnické potrubie je navrhnuté s farebným nástrekom príznane, farebný odtieň určí vedenie školy
- nasávanie a výfuk sú umiestnené na fasáde, pri realizácii je možné ho vyviesť na strechu po súhlase stav.dozora resp. projektanta
- v kuchyni budú odlukovače tukov osadené na strope nad najväčšie zdroje škodlivín
- označenie oizolovaného potrubia
- potrubia a potrubné prvky sú umiestnené v odtieni bielej farby, potrubie bude priznané pod stropom
- ovládač rekuperačnej jednotky bude umiestnený na stene pod jednotkou
- priestorový snímač CO2 bude umiestnený v triede
- pre správnu funkčnosť vetrania kuchyne je potrebné dbať na údržbu a servis vzt zariadení najmä filtrov



Zodpovedný projektant: Ing.MICHALÍK Miroslav		ING.KURTULÍK JURAJ ml.	
Vypracoval: Ing.KURTULÍK Juraj ml.		projekcia rekuperácie, vzduchotechniky a vykurovania 1.mája 443/15, NÁMESTOVO 029.01 0905 365 564, kurtulijuro@gmail.com	
Investor: MESTO ROŽŇAVA	FORMÁT	3 x A4	
Časť: SO 02 OBJEKT B	DÁTUM	04/2017	
Miesto stavby: ROŽŇAVA	STUPEŇ	RP	
Stavba: MŠ ERNESTA RÓTHA 4 - zníženie energetickej náročnosti budovy - ROŽŇAVA	Č.ZÁK.	03/01	
	PROFESIA	VZT	
Výkres: Pôdorys 1.NP objekt B	MIERKA	1:100	Č.VÝKRESU 2