


LEGENDA MIESTNOSTÍ			LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTÍ	PLOCHA	Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTÍ	PLOCHA
1.01	CHODBA + VSTUP	53,27	1.15	ÚČEBŇA	104,50
1.02	SKLAD NÁRÁDIA	8,75	1.16	KABINET	9,10
1.03	SCHODISKO 2x	5,29	1.17	KABINET	9,10
1.04	PREDSEŇ	4,75	1.18	ÚČEBŇA	104,32
1.05	UPRATOVAČKA	0,99	1.19	PREDSEŇ	2,71
1.06	ŠATŇA	14,59	1.20	IZOLAČKA	6,25
1.07	ŠATŇA - ZAMESTNANCI	7,42	1.21	PREDSEŇ	3,36
1.08	UMYVÁRKA	11,95	1.22	STOLOVÝ VÝŤAH	1,04
1.09	WC	5,43	1.23	PRIPRAVA JEDÁL	8,37
1.10	PRIPRAVA JEDÁL	8,21	1.24	WC	5,56
1.11	PREDSEŇ	3,69	1.25	UMYVÁRKA	11,21
1.12	STOLOVÝ VÝŤAH	1,04	1.26	ŠATŇA	14,77
1.13	IZOLAČKA	6,00	1.27	ŠATŇA - ZAMESTNANCI	7,42
1.14	PREDSEŇ	2,63	1.28	PREDSEŇ	4,75
			1.29	UPRATOVAČKA	0,99

Poznámky VZT:

- vzduchotechnické potrubie je navrhnuté s farebným nástrekom príznané, farebný odtieň určí vedenie školy
- nasávanie a výfuk sú umiestnené na fasáde, pri realizácii je možné ho vyviesť na strechu po súhlase stav.dozora resp. projektanta
- v kuchyni budú odklukače tukov osadené na strope nad najväčšie zdroje škodlivín
- ~~~~ označenie oizolovaného potrubia
- potrubia a potrubné prvky sú navrhnuté v odtieni bielej farby, potrubie bude príznané pod stropom
- ovládač rekuperačnej jednotky bude umiestnený na stene pod jednotkou
- priestorový snímač CO2 bude umiestnený v triede
- pre správnu funkčnosť vetrania kuchyne je potrebné dbať na údržbu a servis vzt zariadení najmä filtrov



Zodpovedný projektant:	Ing.MICHALÍK Miroslav	ING.KURTULÍK JURAJ ml.
Vypracoval:	Ing.KURTULÍK Juraj ml.	
Investor:	MESTO ROŽŇAVA	FORMAT 4 x A4
Časť:	SO 03 OBJEKT C	DÁTUM 04/2017
Miesto stavby:	ROŽŇAVA	STUPEŇ RP
Stavba:	MŠ ERNESTA RÓTHA 4 - zníženie energetickej náročnosti budovy - ROŽŇAVA	Č.ŽÁK. 03/01
		PROFESIA VZT
Výkres:	Pôdorys 1.NP objekt C	MIERKA 1:100
		Č.VÝKRESU 3

Autorské práva sú vyhradené	Číslo kópie
-----------------------------	-------------