

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čachtice

Obstarávateľ: Obec Čachtice

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 16.09.2021 09:45:03

Zverejnené: 17.09.2021 10:18:20

Dobrý deň.

Na úplne identické otázky v žiadosti s poradovým číslom 4, ktorú Ste verejnému obstarávateľovi poslali viackrát zrejme omylom, verejný obstarávateľ už odpovedal - viď odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov s poradovým číslom 2.

S pozdravom,

Ing. Amália Bubáková

Poverená osoba

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 16.09.2021 09:45:01

Zverejnené: 17.09.2021 10:18:20

Dobrý deň.

Na úplne identické otázky v žiadosti s poradovým číslom 3, ktorú Ste verejnému obstarávateľovi poslali viackrát zrejme omylom, verejný obstarávateľ už odpovedal - viď odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov s poradovým číslom 2.

S pozdravom,

Ing. Amália Bubáková

Poverená osoba

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čachtice

Obstarávateľ: Obec Čachtice

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 16.09.2021 09:44:57

Zverejnené: 17.09.2021 10:18:20

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ v rámci podanej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, smerujúcich na opis predmetu zákazky odpovedá nasledovne:

Otázka č.1:

Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov, výkazu výmer

- nedá sa otvoriť projektová dokumentácia na ústredné kúrenie- zlý formát súboru
- či je výkaz výmer zhodný s projektovou dokumentáciou na 100%?
- vo všetkých častiach ústredné kúrenie, nie je rozlíšená montáž a dodávka, vo výkaze výmer sú len kódy na montáž, napr oddiel kotona je kód na montáž, nie je napísané montáž+dodávka

Ďakujeme za pochopenie

Opoveď č.1:

- **nedá sa otvoriť projektová dokumentácia na ústredné kúrenie- zlý formát súboru** – formát súboru je správny, projekt sa dá otvoriť
- **či je výkaz výmer zhodný s projektovou dokumentáciou na 100 % ?** – áno , výkaz výmer je zhodný s projektovou dokumentáciou , ktorú spracovala autorizovaná osoba s platným osvedčením pre výkon činnosti podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 46 zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov
- **vo všetkých častiach ústredné kúrenie, nie je rozlíšená montáž a dodávka, vo výkaze výmer sú len kódy na montáž, napr oddiel kotona je kód na montáž, nie je napísané montáž+dodávka** - v časti kúrenie výkazu výmer je viac položiek, ktoré sú montážne (začínajú slovom montáž) a k nim je zakaždým priradená položka materiálová. V časti "Kúrenie" sa nachádzajú aj položky kompletne, ktoré obsahujú **dodávku a montáž vrátane podružných materiálov, presunov a revízií**, napr. Plynový kotol 50 kw - 2ks. Žiadame uchádzačov, aby ocenili kompletne dielo podľa projektovej dokumentácie s pomocou predloženého výkazu výmer a zahrnuli všetky náklady súvisiace s uskutočnením realizácie stavebných prác do jednotlivých položiek výkazu výmer.

S pozdravom,

Ing. Amália Bubáková

Poverená osoba

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čachtice

Obstarávateľ: Obec Čachtice

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 30.08.2021 13:54:17

Zverejnené: 08.09.2021 20:23:04

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ v rámci podanej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov odpovedá nasledovne:

Otázka č.1:

Dobrý deň,

vo VV _ 12 - SO 12 - Ústredné kúrenie - kotolne v pol. č. 1 je uvedené v menej jednotke 98 kW namiesto počtu kotlov v zmysle PD.

C i t u j e m : v položke

č. 1 K 731000002 - Plynový kotol vrátane plynových rozvodov a kontrolného panelu,

rúrové vedenie v strojovni, ventily a izolácia, čerpadlá

MJ kW 98,000 0,00,

Na základe uvedeného žiama o vysvetlenie.

Ďakujem.

Odpoveď č.1:

Vzhľadom na opravu údajov v rámci opisu predmetu zákazky - výkazu výmer v časti SO 12 vykurovanie, verejný obstarávateľ **zverejnil opravu č.I výkazu výmer**.

Verejný obstarávateľ taktiež vykonal opravu oznámenia týkajúce sa PHZ a znova predlžuje lehotu na predkladanie a otváranie ponúk !

Zmeny týkajúce sa **lehôt ako aj výšky predpokladanej hodnoty zákazky** budú spracované **korigendom č.II** k pôvodnému oznámeniu vo Vestníku verejného obstarávania, ktoré bude publikované pravdepodobne v termíne **do 13.09.2021**.

Verejný obstarávateľ si dovoľuje oznámiť, že stanovil nové lehoty v procese verejného obstarávania.

URČENIE LEHOT V PROCESSE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:

Lehota na predkladanie ponúk:

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk v korigende č.I bola : **27.09.2021 čas:10:00 hod.**

Nová lehota na predkladanie ponúk je: **30.09.2021 čas:10:00 hod.**

Podmienky na otváranie ponúk:

Pôvodná lehota v korigende č.I : **27.09.2021 čas: 10:10 hod.**

Nová lehota: **30.09.2021 čas: 10:10 hod.**

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

Ponuka musí platiť do: **30.04.2022** - uvedená lehota sa nemení !

S pozdravom,

Ing. Amália Bubáková

Poverená osoba