

1	2	3	4	5	6	7	8	
		570						
A								A
					B			
					C			
					D			
B								B
C								C
D								D
E								E
F								F

ŠTÍTKY:

HLAVNÝ ISTIČ  
VYPNI V NEBEZPEČENSTVE  
POZOR ELEKTRICKÉ ZARIADENIE  
NEHAS VODOU ANI PENOVÝMI PRÍSTROJMI  
ZARIADENIE SMIE OBSLUHOVAŤ LEN POVERENÝ PRACOVNÍK

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP SKRINE	:	PLASTOVÁ ZAPUSTENÁ
ROZMERY	:	570x1080x95mm (144DIN)
KRYTIE	:	IP40/30
DELENIE	:	1 POLE
POVRCH. ÚPRAVA	:	ŠTANDARD
PRIVOD	:	Z HORA, Z DOLA
VYVODY	:	Z HORA, Z DOLA

In = 25A

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANNÉ OPATRENIA:  
L1,L2,L3 +N+PE ~ 50 Hz, 400V/230V TN-S  
Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:  
A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)  
v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)  
čl. A.1 Základná izolácia živých častí  
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi  
čl. B.2 Prekážkami  
čl. B.3 Umiestnením mimo dosah  
B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)  
v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)  
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie  
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche  
čl. 411.3.3 Doplnková ochrana  
C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

2					
1					
0	09/2020	LUBOŠ KOPAJ		LUBOŠ KOPAJ	
Zmena č. (Rev.No.)	Dátum (Date)	Projektoval (Originator)	Podpis (Sign.)	Schválil (Approved)	Podpis (Sign.)
Investor (Customer)	gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie				
Akcia (Job):	PROJEKTOVÁ DOKUEMNTÁCIA K STAVEBNÝM ÚPRAVÁM 2. A 3. POSCHODIA GAUDEAMUS				
Stav. objekt (Building):	BLOK B				
Miesto stavby: (Construction Site)	MOKROHÁJASKA Č. 3, 844 08 BRATISLAVA P.Č. 2574/1				
Obsah: (Contents)	ELEKTROINŠTALÁCIA				Výkres č. (Draving No.)
	ROZVÁDZAČ RP21				
				GAU DSP E 01 ELI 010 00	

KOPAJ

PROJEKTOVANIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

tel/fax: 033/7301871

mobil: 0905/668167

e-mail: lubos.kopaj@gtsmail.sk

Stupeň (Degr)	DSP	
Kód (Code)	2008GAU	
Formát (Size)	Mierka(Scale)	Por.č.(No.)
7A4	---	010

A4, 297x210











