

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ a MŠ využitím aerotermálnej energie

Obstarávateľ: Obec Muráň

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 20.09.2021 11:18:54

Zverejnené: 20.09.2021 15:24:50

Dobrý deň,

Chceme sa informovať, či je možné navrhnúť ekvivalentné riešenie pre riešenie uvedené v PD a VV a to náhradou za uvažované tepelné čerpadlá o výkone 41,3 kW v počte 6ks. Súčasné riešenie umožňuje použitie plyn.tepelných čerpadiel iba od jedného výrobcu, čo značne znižuje možnosť lepšej cenovej ponuky, navyše dané riešenie si vyžiada vyššie investičné náklady.

Ekvivalentné/náhradné riešenie by vychádzalo z použitia plynových tepelných čerpadiel o výkone cca. 90 kW v počte 3 ks + 2x kondenzačný kotol o výkone cca.80 kW od iného výrobcu ako je uvažované vo VV. Uvedené riešenie zníži investičné náklady na realizáciu vonkajšieho priestoru (základy + oplatenie) z dôvodu použitia menšieho počtu plyn.tep.čerpadiel, avšak umiestnenie kotlov si však vyžaduje určitý priestor v súčasnej kotolni, pokiaľ nie je možné využiť kapacitu súčasných kotlov pre bivalentný ohrev pre uvažované plynové tepelné čerpadlá.

Ďakujeme za odpoveď.

Dobrý deň, je možné navrhnúť ekvivalentné riešenie pre riešenie uvedené v PD a VV, pri dodržaní technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných stavebných postupov a materiálov.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 20.09.2021 12:19:16

Zverejnené: 20.09.2021 15:20:37

Dobrý deň,

v priloženej PD nevidíme podklady k riešeniu profesie MaR. Viete prosím doplniť uvedenú profesiu?

Ďakujeme.

Dobrý deň, dopĺňame podklady k riešeniu profesie MaR. Sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa medzi súťažnými podkladmi.