

LEGENDA POTRUBNÝCH ROZVODOV:

	NAVRHOVANÉ VZT POTRUBIE – PRÍVOD VZDUCHU
	NAVRHOVANÉ VZT POTRUBIE – ODVOD VZDUCHU

LEGENDA REKUPERAČNEJ JEDNOTKY:

RJ	NAVRHOVANÁ PODSTROPNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA S ELEKTRICKÝM PREDOHREVOM, VZDUCHOVÝ VÝKON: 700m3/h, 230V/1f/50Hz, PRÚD: 13A, PRÍKON: 2,5W, ROZMERY: 1547x1065x364mm (DxŠxV), HMOTNOSŤ: 112kg
----	--


LEGENDA IZOLÁCIE:

	TEPELNÁ IZOLÁCIA ZO SYNTETICKÉHO KAUKČUKU, HR. 13 mm /PRÍVODNÉ POTRUBIE V INTER./
--	---

KM100 - KRUHOVÁ KRYCIA MRIEŽKA d100

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ PRE POTREBY VYDANIA STAVBENÉHO POVOLENIA.  
PRE REALIZÁCIU STAVBY BUDE V PRÍPADE POTREBY VYPRECOVANÝ REALIZAČNÝ PROJEKT.  
DIMENZIE ROZVODOV, TYP A MATERIÁL ZABUDOVANÝCH ZARIADENÍ BUDÚ UPRESNENÉ V ZMLUVE MEDZI DODÁVATELOM A INVESTOROM.  
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, BEZ PÍSMENNÉHO SÚHLASU AUTORA JE ROZŠÍROVANIE, KOPÍROVANIE A PUBLIKOVANIE JE TRESTNÉ  
PODĽA § 21, ODSŤ. D) ZÁKONA č. 383/ 1997 Z. Z.

HLAVNÝ PROJ.:	Ing. Erika Szelle
ZODPOV. PROJ.:	Ing. Vojtech Izsmán
VYPRACOVAL:	Ing. Vojtech Izsmán
INVESTOR:	OBEC VYDRANY, Obecný úrad Námestie sv. Štefana 71
NÁZOV STAVBY:	
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU VYDRANY	
MIESTO STAVBY: OBEC VYDRANY, kataster VYDRANY č.p. 810/13	
PROFESIA: VZDUCHOTECHNIKA	
OBSAH VÝKRESU: Rez	

 <b>Foxkon s. r. o.</b> Kolónia 206 930 35 Michal na Ostrove foxkonsro@gmail.com IČO: 53708091 DIČ:2121469526	
VZDUCHOTECHNIKA, CHLADENIE,VYKUROVANIE, ZDRAVOTECHNIKA, ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOV	
FORMÁT:	2xA4
DÁTUM:	09.2021
STUPEŇ:	DSP
MIERKA:	Č. VÝKRESU:
1:75	VZT-03