

V súťaži na predmet zákazky „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čaňa - dostavba“ zverejnenej dňa 07.10.2021 vo Vestníku č. 227 pod číslom 45443-WYP, na základe žiadostí záujemcov, v zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len zákona) Vám predkladáme vysvetlenie Súťažných podkladov.

A. OTÁZKY ZÁUJEMCOV:

1. Prosíme VO o doplnenie výkazu výmer pre profesiu OPZ nakoľko v projektovej dokumentácii sa PD nachádza ale chýba VV.
2. Chceme sa informovať, či sú predmetom verejného obstarávania aj: väzníky, celá strecha, debnenie a výťah, nakoľko existujú v súťažných podkladoch PD, ale chýbajú VV - rozpočty.
3. Po obhliadke miesta realizácie potrebujeme odpoveď na niekoľko otázok:
 - a) čo sa bude robiť s výškovými rozdielmi už zrealizovaného poteru v jednotlivých miestnostiach ?
 - b) detto s rozdielmi vo výške zrealizovaného kazetového stropu ?
 - c) nerezové zábradlie rampy je leštený alebo brúsený nerez ?
 - d) je vo výkaze zahrnuté odstránenie nekvalitne urobenej tepelnej izolácie fasády ?
 - e) ako je to so zárukou za už zrealizované práce ?
 - f) má sa pod antistatickú podlahu naťahovať uzemňovací drôt ?
 - g) máme uvažovať s fabiónovým profilom pri sokli na vinylovej podlahe ?
4. Potrebujeme ešte vedieť:
 - a) aký tieniaci ekvivalent (05,.1,.1,5alebo 2mm Pb)majú mať žalúzie v RTG ?
 - b) a kde majú byť namontované (strop, stena, samostatná konštrukcia...) ?
 - c) vo výkaze zámočníckych prvkov sa nenachádza striedka Z3, je len uvedená vo výkaze
5. Súčasťou projektovej dokumentácie je požiadavka na výmenu plastových okien uvedených vo výpise okien a dverí.
 - a) V zadaní sa nenachádzajú položky, ktorý by obsahovali montáž a dodávku plastových okien.
 - b) Zároveň je nesúlad v objekte Aktivita C) - Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnút. a vonk.priest.stav.obj., časť ASR pri položke s názvom Hliníková presklená stena s dverami 2400x2650 mm - D7 (v zadaní sú 2 kusy, vo výpise prvkov je 5 kusov). Dvere s označením D12, D13 D14 a D19 sa nachádzajú vo výpise prvkov, ale v zadaní nie sú.

B. ODPOVEDE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA OTÁZKY ZÁUJEMCOV:

Odpoveď č. 1:

Profesia OPZ nie je súčasťou tohto predmetu obstarávania, dostavby.

Odpoveď č. 2:

Väzníky, celá strecha, debnenie a výťah nie je súčasťou tohto predmetu obstarávania, dostavby.

Odpoveď č. 3:

- a) Výškové rozdiely už zrealizovaného poteru v jednotlivých miestnostiach sú dohodnuté na odstránenie formou strojného brúsenia prvotným zhotoviteľom.
- b) Rozdiely vo výške zrealizovaného kazetového stropu budú predmetom rokovania na kontrolných dňoch stavby za účelom dohodnutia optimálneho riešenia nadväznosti stavebných prác a finančného vysporiadania.
- c) Nerezové zábradlie rampy bude z lešteného nerez.
- d) Odstránenie v zadaní nie je zahrnuté, lebo kvalita urobenej tepelnej izolácie fasády bude posudzovaná odborníkom formou odťahovej skúšky. Pokiaľ bude nutné následné odstránenie izolácie, vzniknutá potreba demontážnych prác bude predmetom rokovania na kontrolných dňoch stavby za účelom dohodnutia vykonania prác a finančného vysporiadania.
- e) Za zrealizované práce záruku má prvotný zhotoviteľ stavby.

- f) Pozrite v projektovej dokumentácii – Súhrnná technická správa str. 19 - 2.16. Vnútorne povrchové úpravy.
- g) Je potrebné uvažovať s fabiónovým profilom.

Odpoveď č. 4:

- a) Žalúzie v RTG = 2 mm - ochranné RTG žalúzie.
- b) Pred oknami v RTG miestnosti podľa projektovej dokumentácie ako je to vyznačené.
- c) Strieška je špecifikovaná pod položkou Z3 napr. na výkrese strechy, alebo vo výkrese rezov, geometria je zrejmá aj z rezu E-E.

Odpoveď č. 5:

- a) Už sú namontované.
- b) Hliníkové steny s dverami D7- namontované sú 3 ks bez úpravy ostenia.
Hliníkové steny s dverami D12, D13, D14 sú namontované bez úpravy ostenia.
Dvere D19 plastové sú namontované.

Poznámka:

Verejný obstarávateľ oznamuje, že vzhľadom na uvedené odpovede k jednotlivým otázkam, nepovažuje toto vysvetlenie za také, ktoré zásadne mení či ovplyvňuje rozsah zákazky alebo mení technické požiadavky projektu stavby. Zároveň sa týmto vysvetlením nemenia podmienky stanovené v Súťažných podkladoch, preto nie je opodstatnený dôvod na predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

Dátum: 22.10.2021

Michal Rečka
starosta