

Vysvetľovanie

Názov zákazky: KC Nitrianske Pravno - Stavebné práce

Obstarávateľ: Obec Nitrianske Pravno

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 26.10.2021 13:54:39

Zverejnené: 04.11.2021 11:05:09

Otázka jedného z uchádzačov

Dobrý deň.

Žiadame VO o bližšiu špecifikáciu koncentrického dymovodu nakoľko nikde v PD sme nenašli danú špecifikáciu.

Ďakujem.

ODPOVEĎ

Jedná sa o koncentrický dymovod 80/125, max. dl. 3m.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 20.10.2021 12:44:13

Zverejnené: 22.10.2021 16:36:52

Otázky jedného z uchádzačov

Dobrý deň,

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie :

- je výkaz výmer v súlade s projektovou dokumentáciou?

- je predpokladaná hodnota diela aktualizovaná podľa najnovšieho stavebného cenníka 2021? Pri oceňovaní predloženého výkazu výmer nám vychádza oveľa väčšia cena ako je predpokladaná hodnota zákazky.

S pozdravom

Odpovede:

1. **Áno, výkaz výmer je v súlade s projektovou dokumentáciou**
2. **Áno, rozpočet je aktuálny a platný.**