












Tabuľka miestností		
Číslo	Názov	Plocha [m²] Em (lux)
1.01	Chodba	15,41 150 lux
1.02	Sklad	7,96 100 lux
1.03	Elektorozvodňa	7,25 200 lux
1.04	Sklad	13,02 100 lux
1.05	Sklad	11,41 100 lux
1.06	Sklad	31,45 100 lux
1.07	Stará kotolňa – sklad	50,89 100 lux
1.08	Dielňa	41,74 200 lux
1.09	Dielňa	13,03 200 lux
1.10	Sklad	5,8 100 lux
1.11	Sklad	13,85 100 lux
1.12	Šatňa	5,84 200 lux
1.13	Sklad	4,44 100 lux
1.14	Sklad	11,02 100 lux
1.15	Sklad	14,03 100 lux
1.16	Chodba	14,59 150 lux
1.17	Sklad	14,28 100 lux
1.18	Chodba	21,67 150 lux
1.19	Wc	2,73 150 lux
1.20	Práčovňa	4,3 200 lux
1.21	Sprcha	0,77 100 lux
1.22	Sklad	3,79 100 lux
1.23	Sklad	2,66 100 lux

- LEGENDA SVETIEL :**
- D**  SVETIDLO STROPNÉ, LED43W, IP 20, 1500x54mm, 4850lm, npr. Schrack office LED alebo ekvivalent
- E**  SVETIDLO STROPNÉ LED30W, IP 20, 300x300mm, 2174lm, npr. Schrack PLANO alebo ekvivalent
- N**  NÚDZOVÉ SVETIDLO LED 1x3W, IP20, 3hod NÁVZAJOM PREPOJENÉ KÁBLOM CHKE–V–J 3x1,5 Z ROZVADZAČA PRx
- C1**  SVETIDLO ŽIAROKOVÉ STROPNÉ (NÁSTENNÉ), 1xLED10W, IP 44 1x1000lm
- C2**  SVETIDLO ŽIAROKOVÉ STROPNÉ (NÁSTENNÉ), 2xLED10W, IP 44 2x1000lm
- H**  SVETIDLO NÁSTENNÉ LED 1x30, min. IP 44 4400lm, npr. SCHRACK LINDA LED alebo ekvivalent

- LEGENDA :**
-  SPINAČ rod. 1, ZAPUSTENÝ, IP 20
-  SPINAČ rod. 5, ZAPUSTENÝ, IP 20
-  SPINAČ rod. 6, ZAPUSTENÝ, IP 20
-  TLAČIDLO, ZAPUSTENÉ, IP 20

AUTOR	ING. MIROSLAV MAČIČAK		
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVATH		
KRESLIL	ING. NORBERT HORVATH		
INVESTOR	Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice 042 66		
STAVBA	Zmena dokončenej stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice SO-01 Objekt školy - B,C,D,E,F,G časť : elektroinštalácia a bleskozvod	DÁTUM	MAJ 2017
OBSAH VÝKRESU		STUPEŇ	RPD
		FORMÁT	2x44
G Pavilón – pôdorys 1.NP		MIERKA 1:100	PROFESIA ELEKTRO