

Číslo	Názov	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Obvod [m]
1.01	Chodba	66,55	73,41
1.02	Sklad	12,5	17,42
1.03	Učebňa	57,26	32,04
1.04	Učebňa	57,26	32,05
1.05	Učebňa	57,26	32,05
1.06	Predsieň Wc	3,64	8,12
1.07	Wc	13,32	23,25
1.08	Predsieň Wc	4,22	8,6
1.09	Wc	13,24	30,18




Celková plocha [m<sup>2</sup>]: 285,25

## LEGENDA

- PRÍVODNÉ POTRUBIE 70°C - navrhované rozvody
- SPIATOČNÉ POTRUBIE 50°C - navrhované rozvody
- ➔ - VYKUROVACIE TELESO PANELOVÉ KORAD VSŽ
- OV ODZDUŠŇOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ
- VV GUĽOVÝ VYPÚŠŤACÍ VENTIL
- RADIATOROVÁ ZOSTAVA PRE VYKUROVACIE TELESO KORAD-K
- RVT RADIATOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICOU HERZ TYP TS-90 BEZ PREDNASTAVENIA
- RŠ RADIATOROVÝ ŠRÚBENIE S PREDNADSTAVENÍM HERZ RL-5
- RADIATOROVÁ ZOSTAVA PRE VYKUROVACIE TELESO KORAD-VK
- RVT RADIATOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICOU V DODAVKE VYKUROVACIEHO TELESÁ KORAD-VK
- RŠ RADIATOROVÝ ŠRÚBENIE S PREDNADSTAVENÍM HERZ 3000

## D Pavilón U2/2

VYKUROVANIE

AUTOR	ING. MIROSLAV MAČIČÁK	Lukáš „Wojtas“		Ing. Miroslav Mačičák
VEDÚCI PROJEKTANT	ING. MIROSLAV MAČIČÁK			SLAVKOVSKÁ 19
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. P. ZAJAC			060 01 KEŽMAROK
VYPRACOVAL	ING. P. ZAJAC			
OBJEDNÁVATEL				
NÁZOV STAVBY :				TEL.:052/4522275
Zmena dokončenej stavby				www.mmprojekt.sk
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				e-mail mmaciacak@pp.sknet.sk
MIESTO STAVBY : Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice 042 66			FORMÁT	A3
OBSAH :			DÁTUM	06/2016
Pôdorys 1NP			STUPEŇ	PROJEKT pre SF
			ZÁK. ČÍSLO	
			MIERKA	Č. v.
			1:100	UK-05