

## LEGENDA

- PRÍVODNÉ POTRUBIE 70°C - navrhované rozvody
- SPIATOČNÉ POTRUBIE 50°C - navrhované rozvody

  - VYKUROVACIE TELESO PANELOVÉ KORAD VSŽ

OV ODZDUŠŇOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ

VV GUĽOVÝ VYPÚŠŤACÍ VENTIL

RADIATOROVÁ ZOSTAVA PRE VYKUROVACIE TELESO KORAD-K

RVT RADIATOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICOU HERZ  
TYP TS-90 BEZ PREDNASTAVENIA




RŠ RADIATOROVÝ ŠRÚBENIE S PREDNADSTAVENÍM HERZ RL-5

RADIATOROVÁ ZOSTAVA PRE VYKUROVACIE TELESO KORAD-VK

RVT RADIATOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICOU  
V DODAVKE VYKUROVACIEHO TELESA KORAD-VK

RŠ RADIATOROVÝ ŠRÚBENIE S PREDNADSTAVENÍM HERZ 3000

## VYKUROVANIE

AUTOR	ING. MIROSLAV MAČIČÁK	Lukáš „Wojtas“		Ing. Miroslav Mačičák SLAVKOVSKÁ 19 060 01 KEŽMAROK  TEL.:052/4522275 www.mmprojekt.sk e-mail mmaciacak@pp.sknet.sk
VEDÚCI PROJEKTANT	ING. MIROSLAV MAČIČÁK			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. P. ZAJAC			
VYPRACOVAL	ING. P. ZAJAC			
OBJEDNÁVATEL				
NÁZOV STAVBY : <div>Zmena dokončenej stavby</div> <div>Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov</div>			FORMÁT	A3
MIESTO STAVBY : Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice 042 66			DÁTUM	06/2016
			STUPEŇ	PROJEKT pre SP
			ZÁK. ČÍSLO	
			OBSAH : <div>ZVISLÁ SCHÉMA– PAVILÓN F, spoj. chodba</div>	MIERKA 1:75