

V4

V4


V3

V3

V5

V5




	- VYKUROVACIE TELESO PANELOVÉ KORAD VSŽ
OV	ODZDUŠŇOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ
VV	GUŤOVÝ VYPÚŠŤACÍ VENTIL
	<u>RADIATOROVÁ ZOSTAVA PRE VYKUROVACIE TELESO KORAD-K</u>
RVT	RADIATOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICOU HERZ TYP TS-90 BEZ PREDNASTAVENIA
RŠ	RADIATOROVÝ ŠRUBENIE S PREDNASTAVENÍM HERZ RL-5
	<u>RADIATOROVÁ ZOSTAVA PRE VYKUROVACIE TELESO KORAD-VK</u>
RVT	RADIATOROVÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICOU V DODAVKE VYKUROVACIEHO TELESÁ KORAD-VK
RŠ	RADIATOROVÝ ŠRUBENIE S PREDNASTAVENÍM HERZ 3000

TYP RADIATOROVÉHO NASTAVITEĽNÉHO ŠRÚBENIA

ROZDELOVAČ / ZBERAČ
PAVILÓN-G, m.č.1.07

LYKUROVANIE

AUTOR	ING. MIROSLAV MAČIČÁK	Lukáš Wojtas	 Ing. Miroslav Mačičák SLAVKOVSÁ 19 060 01 KEŽMAROK TEL.:052/4522275 www.mmprojekt.sk e-mail mmacik@pp.sknet.sk
VEDÚCI PROJEKTANT	ING. MIROSLAV MAČIČÁK		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. P. ZAJAC		
VYPRACOVAL	ING. P. ZAJAC		
OBJEDNÁVATEL			
NÁZOV STAVBY : Zmena dokončenej stavby Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov			FORMÁT A3 DÁTUM 04/2016 STUPEŇ PROJEKT pre SP
Miesto STAVBY : Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice 042 66			ZÁK. ČÍSLO MIERKA
OBSAH : AXONOMETRICKÁ SCHÉMA – HYDRAULICKE VYREGULOVANIE, VETVA C			Č. v. UK-22